

#190619#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Садовая 39-45, Калининград

4817

5865

ВКТ-7

00207003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,596	0,02	150,17	148,49	146,63	146,36	0,27	24	0	0	73	55,5	17,58	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	2,378	0,024	145,9	144,3	142,61	142,28	0,33	24	0	0	71	54,5	16,52	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	2,443	0,025	155,8	154,13	152,38	152,01	0,37	24	0	0	70,2	54,3	15,85	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	2,371	0,014	148,96	147,46	145,62	145,43	0,19	24	0	0	70,5	54,3	16,18	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	2,361	0,004	151,68	150,45	148,26	148,32	-0,06	24	0	0	71	55,1	15,92	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	2,399	0,007	152,92	151,66	149,49	149,52	-0,03	24	0	0	70,9	54,9	16,01	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	2,462	0,021	152,21	150,55	148,73	148,41	0,32	24	0	0	71,4	55	16,41	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	2,267	0,016	146,49	145,05	143,31	143,06	0,25	24	0	0	69,7	54	15,71	0,6	0,4	-
02.12.2025	2,439	0,024	154,76	153,1	151,35	151,01	0,34	24	0	0	70	54	15,99	0,6	0,4	-
03.12.2025	2,177	0,007	121,12	119,88	118,24	118,19	0,05	24	0	0	73,4	55	18,35	0,6	0,4	-
04.12.2025	2,091	0,01	116,02	114,85	113,25	113,25	0	24	0	0	73,1	54,6	18,43	0,6	0,4	-
05.12.2025	1,927	0,002	99,35	98,48	96,89	97,09	-0,2	24	0	0	74,6	54,7	19,97	0,6	0,4	-
06.12.2025	1,909	0,004	101,4	100,42	98,93	99,01	-0,08	24	0	0	74,3	55	19,3	0,6	0,4	-
07.12.2025	1,994	0,012	117,46	116,31	114,75	114,69	0,06	24	0	0	72	54,7	17,29	0,6	0,4	-
08.12.2025	1,933	0,012	124,26	123,08	121,47	121,36	0,11	24	0	0	70,7	54,9	15,83	0,6	0,4	-
09.12.2025	1,761	0,005	115,35	114,47	112,74	112,85	-0,11	24	0	0	70,8	55,2	15,63	0,6	0,4	-
10.12.2025	1,673	0,001	118,06	117,28	115,45	115,61	-0,16	24	0	0	70,2	55,7	14,55	0,6	0,4	-
11.12.2025	1,765	0,001	122,13	121,4	119,43	119,67	-0,24	24	0	0	70,2	55,3	14,87	0,6	0,4	-
12.12.2025	1,726	-0,002	122,4	121,74	119,71	119,99	-0,28	24	0	0	70	55,4	14,51	0,6	0,4	-
13.12.2025	1,915	0	127,59	126,78	124,79	124,99	-0,2	24	0	0	70,1	54,7	15,41	0,6	0,4	-
14.12.2025	1,901	0	127,96	127,14	125,1	125,33	-0,23	24	0	0	70,6	55,3	15,28	0,6	0,4	-
15.12.2025	2,07	0	134,58	133,71	131,6	131,84	-0,24	24	0	0	70,4	54,6	15,82	0,6	0,4	-
16.12.2025	2,126	-0,003	133,26	132,47	130,27	130,62	-0,35	24	0	0	71	54,6	16,45	0,6	0,4	-
17.12.2025	2,26	-0,003	131,53	130,73	128,43	128,85	-0,42	24	0	0	72,4	54,7	17,74	0,6	0,4	-
18.12.2025	2,269	-0,005	135,79	135	132,57	133,06	-0,49	24	0	0	72,9	55,6	17,28	0,6	0,4	-
19.12.2025	2,003	-0,006	122,14	121,46	119,34	119,75	-0,41	24	0	0	71,6	54,6	16,96	0,6	0,4	-
20.12.2025	1,963	-0,001	128,25	127,47	125,35	125,65	-0,3	24	0	0	71,1	55,3	15,77	0,6	0,4	-
21.12.2025	1,892	0,004	118,91	118,03	116,2	116,36	-0,16	24	0	0	71,4	55,1	16,34	0,6	0,4	-
22.12.2025	1,883	-0,007	119,42	118,88	116,75	117,2	-0,45	24	0	0	71,3	55	16,31	0,6	0,4	-
23.12.2025	2,33	-0,004	126,5	125,6	123,4	123,83	-0,43	24	0	0	74,1	55	19,04	0,6	0,4	-
Итого:	63,284	0	3922,37	3890,37	3833,04	3835,59	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,284															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	562,769	36610,47	36406,58	35798,07	35888,85
23.12.2025	626,053	40532,84	40296,95	39631,11	39724,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:24:31