

#194211#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Садовая 39-45, Калининград

4817

5865

ВКТ-7

00207003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	2,747	-0,005	119,49	118,34	116,12	116,57	-0,45	24	0	0	80,5	56,7	23,83	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	2,722	-0,001	150,08	148,77	146,39	146,63	-0,24	24	0	0	74,3	55,6	18,67	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	2,086	0,026	141,6	140,09	138,52	138,14	0,38	24	0	0	69,6	54,7	14,88	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	2,048	0,002	129,3	128,25	126,37	126,46	-0,09	24	0	0	71,1	54,9	16,23	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	2,205	0,008	146,56	145,34	143,34	143,31	0,03	24	0	0	70	54,7	15,36	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	2,22	0,003	142,24	141,19	139,1	139,26	-0,16	24	0	0	70	54	15,99	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	2,538	0,009	160,26	158,88	156,63	156,63	0	24	0	0	71	54,8	16,19	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	2,777	0,009	142,42	140,83	138,78	138,76	0,02	24	0	0	76,3	56,3	19,97	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	2,679	0,011	143,57	141,95	139,96	139,87	0,09	24	0	0	75,2	56,2	19,07	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	2,37	0,006	136,38	135,11	133,19	133,2	-0,01	24	0	0	72,3	54,5	17,78	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	2,543	0,002	146,99	145,73	143,53	143,64	-0,11	24	0	0	72,8	55,1	17,73	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	2,74	0,011	154,28	152,6	150,5	150,38	0,12	24	0	0	74,1	56	18,13	0,6	0,4	-4
05.01.2026	2,739	0,021	157,35	155,59	153,62	153,34	0,28	24	0	0	73,2	55,4	17,71	0,6	0,4	-3
06.01.2026	2,771	0,014	133,13	131,44	129,67	129,52	0,15	24	0	0	76,9	55,6	21,28	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	3,051	0,01	137	135,1	133,13	133,04	0,09	24	0	0	80,4	57,5	22,87	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	3,131	0,001	133,89	132,24	129,94	130,12	-0,18	24	0	0	82,4	58,3	24,14	0,6	0,4	-11
09.01.2026	3,116	0,001	135,16	133,44	131,23	131,35	-0,12	24	0	0	81,9	58,2	23,75	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	2,813	0,006	145,2	143,59	141,53	141,51	0,02	24	0	0	75,5	55,7	19,86	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	2,775	0,001	145,49	144,13	141,86	142,04	-0,18	24	0	0	75,1	55,4	19,61	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	2,885	-0,002	146,39	145,05	142,74	143,05	-0,31	24	0	0	74,8	54,5	20,31	0,6	0,4	-
13.01.2026	3,043	0,001	124,14	122,61	120,59	120,8	-0,21	24	0	0	81,2	55,9	25,32	0,6	0,4	-
14.01.2026	2,752	0	135,58	134,34	132,34	132,62	-0,28	24	0	0	73,3	52,4	20,91	0,6	0,4	-
15.01.2026	2,639	-0,021	137,88	137,21	134,61	135,41	-0,8	24	0	0	73,1	53,2	19,91	0,6	0,4	-
16.01.2026	2,857	-0,02	132,61	131,72	129,14	129,9	-0,76	24	0	0	77	54,6	22,41	0,6	0,4	-
17.01.2026	3,058	-0,009	125,01	123,74	121,43	121,94	-0,51	24	0	0	81,3	55,9	25,37	0,6	0,4	-
18.01.2026	3,165	-0,018	130,3	129,14	126,5	127,21	-0,71	24	0	0	81,8	56,5	25,3	0,6	0,4	-
19.01.2026	3,246	-0,015	125,01	123,69	121,18	121,82	-0,64	24	0	0	84	57	27,03	0,6	0,4	-
20.01.2026	3,144	-0,011	127,2	125,92	123,45	124,01	-0,56	24	0	0	82,5	56,8	25,68	0,6	0,4	-
21.01.2026	3,163	-0,022	117,95	116,81	114,28	115,08	-0,8	24	0	0	85	56,9	28,01	0,6	0,4	-
22.01.2026	3,266	-0,016	130,78	129,52	126,84	127,53	-0,69	24	0	0	83,6	57,6	26	0,6	0,4	-
23.01.2026	3,079	-0,014	119,6	118,42	116,02	116,67	-0,65	24	0	0	83	56,2	26,83	0,6	0,4	-
Итого:	86,368	0	4252,84	4210,78	4142,53	4149,81	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,368															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	626,053	40532,84	40296,95	39631,11	39724,44
23.01.2026	712,421	44785,68	44507,73	43773,64	43874,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 8:40:20