

#207731#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Багратиона 1-13, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 6366  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00220130  
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	14,788	0	483,12	473,22	0	467,53	466,5	0	0	24	0	0	86,8	55,2	31,61	0,54	0,52	-9,4
25.01.2026	14,943	0	508,6	498,77	0	492,51	491,66	0	0	24	0	0	85,7	55,4	30,32	0,55	0,53	-7,3
26.01.2026	14,228	0	520,71	511,35	0	505,08	504,12	0	0	24	0	0	83,3	55,1	28,16	0,55	0,53	-4,4
27.01.2026	14,045	0	528,67	519,26	0	512,92	511,82	0	0	24	0	0	82,8	55,5	27,36	0,55	0,53	-3,8
28.01.2026	14,095	0	510,48	500,9	0	494,9	493,71	0	0	24	0	0	84	55,5	28,46	0,55	0,53	-6
29.01.2026	14,868	0	496,41	486,07	0	480,41	479,03	0	0	24	0	0	86,8	55,8	30,92	0,54	0,53	-9,7
30.01.2026	14,982	0	472,03	461,44	0	456,39	454,85	0	0	24	0	0	88,1	55,3	32,8	0,54	0,52	-12,4
31.01.2026	15,156	0	465,28	454,34	0	449,66	447,94	0	0	24	0	0	88,7	55	33,68	0,53	0,52	-13,8
01.02.2026	15,586	0	451,66	440,35	0	436,18	434,39	0	0	24	0	0	89,7	54	35,7	0,54	0,53	-18,9
02.02.2026	15,925	0	458,86	447,25	0	442,66	440,92	0	0	24	0	0	91,2	55,3	35,94	0,54	0,53	-20,1
03.02.2026	16,208	0	482,24	470,52	0	465,14	463,5	0	0	24	0	0	91,4	56,6	34,8	0,54	0,53	-18
04.02.2026	16,055	0	491,14	479,6	0	473,88	472,31	0	0	24	0	0	91,1	57,3	33,82	0,56	0,53	-12,3
05.02.2026	15,765	0	522,32	510,98	0	504,68	503,06	0	0	24	0	0	89,1	57,9	31,2	0,56	0,53	-7,6
06.02.2026	14,7	0	533,46	522,62	0	516,72	514,77	0	0	24	0	0	85,4	56,9	28,43	0,56	0,53	-3,2
07.02.2026	14,563	0	547,62	536,91	0	530,98	528,98	0	0	24	0	0	83,8	56,4	27,4	0,54	0,52	-3,3
08.02.2026	14,305	0	503,32	492,74	0	487,85	485,77	0	0	24	0	0	84,3	55	29,3	0,53	0,52	-4,9
09.02.2026	14,651	0	455,14	444,37	0	440,11	438,2	0	0	24	0	0	87,8	54,6	33,26	0,54	0,52	-12,1
10.02.2026	14,449	0	453,43	442,87	0	438,65	436,77	0	0	24	0	0	87,2	54,3	32,91	0,54	0,53	-12,4
11.02.2026	13,778	0	498,17	488,14	0	483,26	481,35	0	0	24	0	0	83,1	54,6	28,5	0,54	0,52	-3,8
12.02.2026	13,001	0	496,89	487,52	0	482,99	481,11	0	0	24	0	0	79,9	53	26,91	0,54	0,52	-0,7
13.02.2026	13,057	0	502,3	492,72	0	487,99	486,01	0	0	24	0	0	80,8	54,1	26,75	0,54	0,52	-1,2
14.02.2026	13,993	0	483,41	473,2	0	468,41	466,52	0	0	24	0	0	84,9	55	29,85	0,53	0,52	-6,7
15.02.2026	15,062	0	483,16	472,09	0	466,83	465,01	0	0	24	0	0	89	56,8	32,24	0,54	0,52	-11,2
16.02.2026	15,343	0	465,64	454,37	0	449,17	447,47	0	0	24	0	0	91,4	57,2	34,11	0,54	0,52	-
17.02.2026	15,052	0	465,43	454,32	0	449,38	447,59	0	0	24	0	0	90	56,6	33,46	0,54	0,52	-
Итого:	368,598	0	12279,49	12015,92	0	11884,28	11843,36	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	368,598																	

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	1550,312	71566,6	70724,59	0,01	69798,38	69808,24	0,01
17.02.2026	1918,91	83846,09	82740,51	0,01	81682,66	81651,6	0,01

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.02.2026 7:39:19