

#121376#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Лилии Ивановой 12, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	339
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30808
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2025	1,624	126,28	24	0	56,4	45,3	-
25.02.2025	1,642	126,26	24	0	56,6	45,4	-
26.02.2025	1,526	126,27	24	0	54,8	44,4	-
27.02.2025	1,445	126,21	24	0	53,6	43,8	-
28.02.2025	1,611	125,95	24	0	56,1	45,1	-
01.03.2025	1,683	125,87	24	0	57,5	46	-
02.03.2025	1,553	126,11	24	128	55,2	44,6	-
03.03.2025	1,489	126,39	24	0	54,3	44,2	-
04.03.2025	1,401	126,28	24	0	52,8	43,3	-
05.03.2025	1,211	126,38	24	0	49,5	41,3	-
06.03.2025	1,221	126,26	24	0	49,6	41,3	-
07.03.2025	1,347	126,25	24	0	52,6	43,4	-
08.03.2025	1,312	126,15	24	0	52,4	43,4	-
09.03.2025	1,25	126,32	24	0	51,2	42,7	-
10.03.2025	1,175	126,29	24	0	49,8	41,8	-
11.03.2025	1,406	126,16	24	0	53,3	43,7	-
12.03.2025	1,378	126,47	24	0	52,8	43,4	-
13.03.2025	1,571	126,38	24	0	56	45,3	-
14.03.2025	1,652	126,01	24	0	57,4	46,1	-
15.03.2025	1,755	125,52	24	0	59,3	47,3	-
16.03.2025	1,706	126,21	24	0	58,4	46,8	-
17.03.2025	1,81	126,13	24	0	60,2	47,9	-
18.03.2025	1,616	126,08	24	0	56,8	45,7	-
19.03.2025	1,562	126,05	24	0	55,8	45,1	-
20.03.2025	1,496	126	24	0	55,1	45	-
21.03.2025	1,393	125,94	24	128	53,1	43,6	-
22.03.2025	1,394	125,96	24	0	53,1	43,6	-
23.03.2025	1,361	125,63	24	0	52,5	43,2	-
Итого:	41,59	3531,81	672	0	0	0	0
Гкал	35,767						

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2025	37039,167	638373,2	187699,83
23.03.2025	37080,757	641905,01	188371,82

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2025 7:15:37