

#144620#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК  
Лилии Иванихиной 12, Калининград  
4817

Заводской номер счётчика 30808	Показания прибора, МВт×ч 23.08.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.07.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	37082,998	37082,997	0.001	0.001
Количество тепловой энергии, система 2	86420,181	86406,017	14.164	12.181

Подпись исполнителя



#144092#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 4817  
Порядковый номер 5055  
Тип теплосчётика SKM-01  
Заводской номер 30808  
Номер системы 2  
Отчёт сформирован 27.08.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	thap, °C	dQ, MBt×ч	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	TekErr,	t3, °C	t4, °C
24.07.2025	-	0,472	38,26	34,59	24	0	62,7	56,6
25.07.2025	-	0,441	37,74	34,62	24	0	62,8	56,8
26.07.2025	-	0,464	38,06	34,55	24	128	63	57
27.07.2025	-	0,47	38,1	34,45	24	0	62,9	56,9
28.07.2025	-	0,439	37,64	34,58	24	0	63,1	57
29.07.2025	-	0,443	37,62	34,55	24	0	63	56,8
30.07.2025	-	0,455	37,87	34,59	24	0	62,8	56,6
31.07.2025	-	0,444	37,63	34,58	24	0	62,7	56,5
01.08.2025	-	0,449	37,65	34,55	24	0	63	56,7
02.08.2025	-	0,46	38,01	34,56	24	0	62,7	56,6
03.08.2025	-	0,49	38,76	34,74	23,97	128	62,7	56,7
04.08.2025	-	0,441	37,62	34,54	24	0	62,8	56,7
05.08.2025	-	0,444	37,74	34,62	24	0	62,4	56,3
06.08.2025	-	0,461	37,89	34,51	24	0	62,5	56,2
07.08.2025	-	0,465	37,95	34,48	24	0	62,6	56,4
08.08.2025	-	0,437	37,38	34,41	24	0	62,5	56,3
09.08.2025	-	0,448	37,62	34,43	24	0	62,4	56,3
10.08.2025	-	0,503	38,55	34,36	24	0	62,3	56,2
11.08.2025	-	0,485	38,28	34,36	24	0	62,4	56,3
12.08.2025	-	0,425	37,21	34,49	24	0	62,4	56,1
13.08.2025	-	0,448	37,7	34,41	24	0	62,4	56,3
14.08.2025	-	0,453	37,79	34,38	24	0	62,7	56,7
15.08.2025	-	0,439	37,66	34,45	24	0	62,7	56,7
16.08.2025	-	0,428	37,56	34,46	24	0	62,4	56,5
17.08.2025	-	0,515	39,02	34,43	24	0	62,3	56,4
18.08.2025	-	0,464	38,98	35,19	24	0	61,6	55,8
19.08.2025	-	0,473	39,04	35,17	24	0	61,8	55,9
20.08.2025	-	0,438	37,72	34,59	24	0	62,1	55,9
21.08.2025	-	0,466	38,23	34,52	24	0	62	56,1
22.08.2025	-	0,437	37,74	34,56	23,99	128	61,9	55,8
23.08.2025	-	0,467	38,4	34,58	24	0	61,2	55,2
Итого:	-	14,164	1177,42	1071,3	743,96	-	62,48	56,4

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,96 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, MBt×ч	M2, т	M3, т	TNar, ч
23.07.2025	86406,017	249796,1	567399,59	190268,06
23.08.2025	86420,181	250973,52	568470,89	191012,02

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---