

#147297#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Лилии Иванихиной 12, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 30808	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	37082,998	37082,998	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	86431,787	86420,181	11.606	9.981

Подпись исполнителя



#147030#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 5055
 Тип теплосчёта SKM-01
 Заводской номер 30808
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 24.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнап, °C	dQ, MBт×ч	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	TekErr,	t3, °C	t4, °C
24.08.2025	-	0,483	39,63	34,85	24	0	58,8	53,4
25.08.2025	-	0,133	37,75	34,67	24	0	33	31,8
26.08.2025	-	0,046	37,27	34,31	24	0	22,6	22,6
27.08.2025	-	0,036	36,82	34,47	24	0	22,2	22,2
28.08.2025	-	0,029	36,24	34,41	24	0	22,2	22,2
29.08.2025	-	0,031	35,98	33,99	24	0	22,4	22,4
30.08.2025	-	0,131	36,44	33,5	24	0	28,8	27,5
31.08.2025	-	0,529	39,04	33,85	24	0	59,1	53,3
01.09.2025	-	0,465	37,51	33,78	24	0	61,7	55,6
02.09.2025	-	0,415	33,28	30,09	24	0	60	54,8
03.09.2025	-	0,419	35,55	32,17	24	0	59,8	53,8
04.09.2025	-	0,448	35,98	32,15	24	0	60,5	54,5
05.09.2025	-	0,45	35,93	32,2	24	0	61,2	55,2
06.09.2025	-	0,433	35,78	32,32	24	0	61,2	55,1
07.09.2025	-	0,51	37,33	32,38	24	0	60,5	54,6
08.09.2025	-	0,429	36,05	32,68	24	0	61	55,1
09.09.2025	-	0,426	35,94	32,68	24	0	61	55
10.09.2025	-	0,418	35,62	32,44	24	0	61	54,9
11.09.2025	-	0,46	36,56	32,62	24	128	60,9	54,9
12.09.2025	-	0,446	36,58	32,95	24	0	60,7	54,7
13.09.2025	-	0,425	36,27	32,93	24	0	60,4	54,5
14.09.2025	-	0,515	38,02	32,91	24	0	59,8	53,9
15.09.2025	-	0,44	36,63	33,08	24	0	60,4	54,4
16.09.2025	-	0,428	36,46	33,11	24	0	60,1	54,1
17.09.2025	-	0,428	36,47	33,03	24	0	59,9	54
18.09.2025	-	0,445	36,8	33,08	24	0	59,6	53,6
19.09.2025	-	0,421	36,27	33,09	24	0	60,1	54
20.09.2025	-	0,436	36,63	33,09	24	0	60,2	54,2
21.09.2025	-	0,489	37,67	33,11	24	0	60,3	54,5
22.09.2025	-	0,412	36,16	33,14	24	0	60,5	54,4
23.09.2025	-	0,43	36,44	33,1	24	0	60,2	54,2
Итого:	-	11,606	1135,1	1026,18	744	-	53,55	48,69

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, MBт×ч	M2, т	M3, т	TНар, ч
23.08.2025	86420,181	250973,52	568470,89	191012,02
23.09.2025	86431,787	252108,62	569497,07	191756,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
