

#165439#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Лилии Иванихиной 12, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 30808	Показания прибора, МВт×ч 23.11.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.10.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	37138,697	37102,448	36.249	31.174
Количество тепловой энергии, система 2	86462,018	86446,053	15.965	13.73

Подпись исполнителя



#164802#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 5055
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30808
Номер системы 2
Отчёт сформирован 26.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM ₂ , т	dM ₃ , т	dTNar, ч	TekErr,	t ₃ , °C	t ₄ , °C
24.10.2025	-	0,48	34,79	31,21	24	0	62,7	55,6
25.10.2025	-	0,497	34,84	30,72	24	0	62,3	55,4
26.10.2025	-	0,566	36,9	31,55	24	0	61,9	55,2
27.10.2025	-	0,47	35,21	31,69	24	0	62,1	55,1
28.10.2025	-	0,532	36,29	31,64	24	0	62,1	55,3
29.10.2025	-	0,499	35,66	31,58	24	0	62,3	55,4
30.10.2025	-	0,496	35,51	31,45	24	0	62	55,1
31.10.2025	-	0,516	35,96	31,46	24	0	61,6	54,9
01.11.2025	-	0,5	35,58	31,44	24	0	61,9	55,1
02.11.2025	-	0,498	35,19	31,17	24	0	62,2	55,2
03.11.2025	-	0,531	35,69	31,02	24	0	61,9	55
04.11.2025	-	0,538	35,97	31,1	24	0	61,7	54,8
05.11.2025	-	0,503	35,3	31,11	24	0	62	55
06.11.2025	-	0,534	35,74	31,04	24	0	61,9	55
07.11.2025	-	0,503	35,3	31,02	23,99	128	61,6	54,8
08.11.2025	-	0,507	35,39	30,92	24	0	61,1	54,4
09.11.2025	-	0,555	36,16	30,88	24	0	61	54,2
10.11.2025	-	0,488	35,11	31,07	24	0	61,3	54,4
11.11.2025	-	0,51	35,3	30,97	24	0	61,6	54,6
12.11.2025	-	0,526	35,64	30,92	24	0	61,4	54,5
13.11.2025	-	0,531	35,66	30,95	24	0	61,8	54,8
14.11.2025	-	0,476	34,82	31,1	24	0	61,8	54,8
15.11.2025	-	0,549	36,17	30,91	24	0	61	54,3
16.11.2025	-	0,584	36,36	30,9	24	0	62,5	55,6
17.11.2025	-	0,485	35,09	31,03	24	0	60,9	54,2
18.11.2025	-	0,493	35,35	30,97	24	0	60	53,5
19.11.2025	-	0,509	35,42	30,89	24	0	60,8	54,2
20.11.2025	-	0,492	35,16	31,04	24	0	61,1	54,3
21.11.2025	-	0,502	35,23	30,96	24	0	61,2	54,5
22.11.2025	-	0,515	35,55	30,87	24	0	60,6	54
23.11.2025	-	0,58	36,03	30,8	24	0	62,7	55,5
Итого:	-	15,965	1102,37	964,38	743,99	-	61,65	54,8

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,99 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M ₂ , т	M ₃ , т	TNar, ч
23.10.2025	86446,053	253147	570408,95	192475,05
23.11.2025	86462,018	254249,37	571373,33	193219,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения