

#166515#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Лилии Иванихиной 12, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	339
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30808
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2025	0,868	53,18	24	0	48,6	34,6	-
25.10.2025	0,891	53,12	24	0	49	34,6	-
26.10.2025	0,926	53,18	24	0	49,8	34,8	-
27.10.2025	0,943	53,2	24	0	50,1	34,8	-
28.10.2025	0,925	53,19	24	0	49,6	34,6	-
29.10.2025	0,928	53,2	24	0	49,6	34,6	-
30.10.2025	0,913	53,18	24	0	49,2	34,5	-
31.10.2025	0,92	53,14	24	0	49,4	34,5	-
01.11.2025	0,954	53,15	24	0	50,2	34,8	-
02.11.2025	0,888	53,11	24	0	48,8	34,4	-
03.11.2025	0,871	53,13	24	0	48,6	34,6	-
04.11.2025	0,903	53,12	24	0	49,3	34,7	-
05.11.2025	0,867	53,16	24	0	48,6	34,5	-
06.11.2025	0,874	53,16	24	0	48,8	34,7	-
07.11.2025	0,936	53,18	23,99	128	50,1	35	-
08.11.2025	0,999	53,18	24	0	51,5	35,3	-
09.11.2025	0,997	53,15	24	0	51,2	35,1	-
10.11.2025	0,966	53,18	24	0	50,3	34,7	-
11.11.2025	0,916	51,13	24	0	49,5	34,1	-
12.11.2025	1,1	83,73	24	0	50,1	37,2	-
13.11.2025	1,226	129,53	24	0	49,6	41,4	-
14.11.2025	1,218	129,03	24	0	49,6	41,5	-
15.11.2025	1,446	128,96	24	0	53,5	43,9	-
16.11.2025	1,782	128,21	24	0	59,9	48	-
17.11.2025	1,518	128,8	24	0	55,1	44,9	-
18.11.2025	1,624	128,73	24	0	56,8	46	-
19.11.2025	1,526	129,32	24	0	54,6	44,5	-
20.11.2025	1,779	128,73	24	0	59,4	47,5	-
21.11.2025	1,617	129,11	24	0	56,3	45,6	-
22.11.2025	1,815	128,41	24	0	59,7	47,5	-
23.11.2025	2,113	128,45	24	0	64,9	50,8	-
Итого:	36,249	2509,05	743,99	0	0	0	0
Гкал	31,174						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.10.2025	37102,448	643378,77	192475,05
23.11.2025	37138,697	645887,82	193219,04

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.11.2025 7:48:47