

#190616#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Лилии Иванихиной 12, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	339
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30808
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2025	2,084	128,46	24	0	64,8	50,8	-3,9
25.11.2025	1,901	128,76	24	0	61,4	48,8	-0,9
26.11.2025	1,917	128,89	24	0	61,8	49	-0,4
27.11.2025	1,863	128,39	24	0	61	48,5	-1,3
28.11.2025	1,767	128,37	24	0	59,1	47,3	-0,4
29.11.2025	1,84	128,1	23,99	128	60,2	47,9	-0,3
30.11.2025	1,861	128,13	24	0	60,5	48	-0,5
01.12.2025	1,675	128,33	24	0	57,3	46,1	-
02.12.2025	1,897	128,35	24	0	61,2	48,5	-
03.12.2025	1,168	89,85	24	0	47	41,8	-
04.12.2025	1,446	128,27	24	0	53,1	43,4	-
05.12.2025	1,354	128,23	24	0	51,5	42,5	-
06.12.2025	1,292	128,28	24	0	50,6	42	-
07.12.2025	1,363	128,25	24	0	52,1	43	-
08.12.2025	1,332	128,22	24	0	51,5	42,6	-
09.12.2025	1,225	128,17	24	0	49,8	41,6	-
10.12.2025	1,168	128,14	24	0	49,1	41,3	-
11.12.2025	1,175	128,07	24	0	49,2	41,3	-
12.12.2025	1,247	128,21	24	0	50,2	41,9	-
13.12.2025	1,331	128,17	24	0	51,8	42,8	-
14.12.2025	1,286	128,2	24	0	50,8	42,2	-
15.12.2025	1,372	128,31	24	0	52,3	43,1	-
16.12.2025	1,529	128,2	24	0	54,6	44,4	-
17.12.2025	1,694	128,03	24	0	57,7	46,3	-
18.12.2025	1,637	123,29	24	0	56,8	46,1	-
19.12.2025	1,555	131,94	24	0	55,2	45,1	-
20.12.2025	1,386	131,64	24	0	52,4	43,4	-
21.12.2025	1,365	131,56	24	0	52,2	43,3	-
22.12.2025	1,431	131,21	24	0	53,2	43,8	-
23.12.2025	1,871	130,89	24	0	60,4	48,1	-
Итого:	46,032	3820,91	719,99	0	0	0	0
Гкал	39,587						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2025	37138,697	645887,82	193219,04
23.12.2025	37184,729	649708,73	193939,04

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 12:15:23