

#282801#

Отчёт по теплотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Батальная 83, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 9365
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 20111019
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	32,525	0	283,925	0	0	274,931	0	0	24	0	85,8	57,6	0,38	0,38	-11,6
19.02.2026	30,287	0	284,24	0	0	275,862	0	0	24	0	82,4	56,2	0,38	0,38	-
20.02.2026	28,383	0	249,56	0	0	242,295	0	0	24	0	81,8	53,9	0,39	0,38	-
21.02.2026	29,562	0	273,54	0	0	265,686	0	0	24	0	81,2	54,6	0,39	0,38	-
22.02.2026	24,996	0	239,455	0	0	233,126	0	0	24	0	77,4	51,9	0,39	0,38	-
23.02.2026	25,158	0	255,1	0	0	248,49	0	0	24	0	76,6	52,4	0,39	0,38	-
24.02.2026	25,317	0	260,105	0	0	253,453	0	0	24	0	76	52,2	0,39	0,38	-
25.02.2026	25,8	0	252,085	0	0	245,395	0	0	24	0	77,6	52,5	0,39	0,38	-
26.02.2026	25,846	0	266,245	0	0	259,313	0	0	24	0	76,8	53	0,39	0,38	-
27.02.2026	21,287	0	228,235	0	0	222,601	0	0	24	0	74,6	51,8	0,4	0,37	-
28.02.2026	19,152	0	214,495	0	0	209,15	0	0	24	0	74,9	53	0,41	0,36	-
01.03.2026	21,845	0	229,54	0	0	223,832	0	0	24	0	74,8	51,5	0,4	0,37	-
02.03.2026	22,643	0	237,29	0	0	231,382	0	0	24	0	74,9	51,6	0,4	0,37	-
03.03.2026	20,808	0	222,325	0	0	216,793	0	0	24	0	74,9	52	0,41	0,36	-
04.03.2026	23,424	0	244,15	0	0	238,088	0	0	24	0	74,9	51,4	0,4	0,37	-
05.03.2026	23,838	0	252,44	0	0	246,158	0	0	24	0	74,8	51,7	0,4	0,38	-
06.03.2026	22,533	0	239,025	0	0	233,07	0	0	24	0	74,9	51,9	0,4	0,37	-
07.03.2026	20,975	0	230,305	0	0	224,575	0	0	24	0	74,9	52,6	0,41	0,37	-
08.03.2026	18,594	0	206,56	0	0	201,425	0	0	24	0	74,9	52,8	0,42	0,36	-
09.03.2026	17,258	0	193,6	0	0	188,797	0	0	24	0	74,8	53	0,42	0,36	-
10.03.2026	15,852	0	181,92	0	0	177,416	0	0	24	0	74,7	53,4	0,43	0,35	-
11.03.2026	14,218	0	165,685	0	0	161,597	0	0	24	0	74,7	53,7	0,44	0,34	-
12.03.2026	16,856	0	181,59	0	0	177,1	0	0	24	0	74,6	51,9	0,44	0,34	-
13.03.2026	15,717	0	176,185	0	0	171,814	0	0	24	0	74,7	52,9	0,44	0,34	-
14.03.2026	13,027	0	159,535	0	0	155,589	0	0	24	0	74,7	54,7	0,45	0,33	-
15.03.2026	17,552	0	193,955	0	0	189,158	0	0	24	0	74,6	52,5	0,43	0,34	-
16.03.2026	19,913	0	202,865	0	0	197,801	0	0	24	0	74,9	50,9	0,42	0,35	-
17.03.2026	20,142	0	210,48	0	0	205,253	0	0	24	0	74,8	51,4	0,42	0,35	-
18.03.2026	20,548	0	216,695	0	0	211,314	0	0	24	0	74,9	51,7	0,41	0,35	-
Итого:	634,056	0	6551,13	0	0	6381,464	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	151,442														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	4174,352	53209,46	0	0,018	51808,383	0	0,018	5863	54
18.03.2026	4808,406	59760,59	0	0,018	58189,845	0	0,018	6559	54

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:57:39