

#133628#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.06.2025 по 30.06.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК  
Батальная 83, Калининград  
4817

Заводской номер счётчика 20111019	Показания прибора, ГДж 30.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	79,968	16,689	63.279	15.114

Подпись исполнителя



#133627#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 30.06.2025.

Номер абонента 4817  
Порядковый номер 9365  
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)  
Заводской номер 20111019  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 03.07.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	6,377	0	163,845	0	0	159,955	0	0	24	0	72,9	63,4	0,39	0,31
22.06.2025	-	6,362	0	163,055	0	0	159,166	0	0	24	0	73,1	63,5	0,39	0,3
23.06.2025	-	6,141	0	158,1	0	0	154,341	0	0	24	0	73	63,5	0,39	0,3
24.06.2025	-	6,275	0	165,835	0	0	161,909	0	0	24	0	72,9	63,6	0,39	0,3
25.06.2025	-	6,205	0	166,13	0	0,001	162,183	0	0,001	24	0	72,9	63,8	0,4	0,31
26.06.2025	-	6,318	0	163,145	0	0	159,254	0	0	24	0	73,1	63,6	0,39	0,3
27.06.2025	-	6,205	0	161,535	0	0	157,697	0	0	24	0	72,9	63,5	0,38	0,3
28.06.2025	-	6,558	0	169,15	0	0	165,118	0	0	24	0	73,1	63,7	0,39	0,3
29.06.2025	-	6,553	0	169,055	0	0	165,028	0	0	24	0	73,2	63,7	0,38	0,3
30.06.2025	-	6,283	0	161,08	0	0	157,239	0	0	24	0	73	63,5	0,39	0,3
Итого:	-	63,277	0	1640,93	0	0,001	1601,89	0	0,001	240	0	73,01	63,58	0,39	0,3

Общее время работы системы 240 час.

Период нормальной работы системы 240 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	16,689	416,675	0	0,014	406,753	0	0,014	61	48
30.06.2025	79,968	2057,605	0	0,015	2008,642	0	0,015	301	48

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_