

#145046#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Батальная 83, Калининград
4817
9365
ТВ7 (ASCII)
20111019
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	5,497	0	144,485	0	0	141,064	0	0	24	0	72,9	63,6	0,4	0,3	-
25.07.2025	5,385	0	141,705	0	0	138,353	0	0	24	0	72,8	63,6	0,4	0,3	-
26.07.2025	5,593	0	146,085	0	0	142,615	0	0	24	0	73	63,6	0,41	0,3	-
27.07.2025	5,426	0	140,385	0	0	137,052	0	0	24	0	73	63,5	0,4	0,3	-
28.07.2025	5,317	0	136,3	0	0	133,053	0	0	24	0	73	63,5	0,4	0,3	-
29.07.2025	5,489	0	143,465	0	0	140,059	0	0	24	0	73	63,6	0,4	0,3	-
30.07.2025	5,764	0	150,385	0	0	146,804	0	0	24	0	73,1	63,7	0,4	0,3	-
31.07.2025	5,326	0	137,095	0	0	133,842	0	0	24	0	73	63,5	0,4	0,3	-
01.08.2025	5,489	0	142,595	0	0	139,201	0	0	24	0	73,1	63,7	0,4	0,3	-
02.08.2025	5,585	0	149,47	0	0	145,932	0	0	24	0	72,8	63,7	0,4	0,3	-
03.08.2025	5,526	0	145,71	0	0	142,248	0	0	24	0	72,9	63,7	0,4	0,3	-
04.08.2025	5,301	0	137,4	0	0	134,14	0	0	24	0	73	63,6	0,4	0,3	-
05.08.2025	5,498	0	145,53	0	0	142,091	0	0	24	0	72,8	63,5	0,4	0,3	-
06.08.2025	5,639	0	148,71	0	0	145,182	0	0	24	0	72,8	63,6	0,4	0,3	-
07.08.2025	5,66	0	147,245	0	0	143,744	0	0	24	0	73	63,7	0,4	0,3	-
08.08.2025	5,558	0	144,775	0	0	141,339	0	0	24	0	73	63,6	0,4	0,3	-
09.08.2025	5,698	0	150,94	0	0	147,362	0	0	24	0	72,8	63,6	0,39	0,3	-
10.08.2025	5,809	0	154,885	0	0	151,214	0	0	24	0	72,9	63,7	0,39	0,31	-
11.08.2025	5,832	0	154	0	0	150,34	0	0	24	0	72,9	63,7	0,4	0,3	-
12.08.2025	5,611	0	147,27	0	0	143,767	0	0	24	0	73,1	63,8	0,4	0,3	-
13.08.2025	5,529	0	146,765	0	0	143,27	0	0	24	0	73,1	63,9	0,4	0,3	-
14.08.2025	5,459	0	148,4	0	0	144,899	0	0	24	0	72,7	63,8	0,4	0,3	-
15.08.2025	5,147	0	140,05	0	0	136,745	0	0	24	0	72,7	63,7	0,4	0,3	-
16.08.2025	5,653	0	160,325	0	0	156,56	0	0	24	0	72,5	63,9	0,39	0,3	-
17.08.2025	5,734	0	156,67	0	0	152,97	0	0	24	0	72,7	63,8	0,4	0,3	-
18.08.2025	5,562	0	152,985	0	0	149,373	0	0	24	0	72,6	63,8	0,39	0,3	-
19.08.2025	5,75	0	160,715	0	0	156,917	0	0	24	0	72,7	64	0,39	0,3	-
20.08.2025	5,627	0	156,24	0	0	152,543	0	0	24	0	72,8	64	0,39	0,3	-
21.08.2025	5,641	0	158,705	0	0	154,957	0	0	24	0	72,8	64,1	0,4	0,31	-
22.08.2025	5,658	0	159,22	0	0	155,447	0	0	24	0	72,9	64,2	0,39	0,31	-
23.08.2025	5,861	0	172,29	0	0	168,239	0	0	24	0	72,6	64,3	0,38	0,31	-
Итого:	172,624	0	4620,8	0	0	4511,322	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,231														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	213,909	5530,765	0	0,015	5399,311	0	0,015	852	49
23.08.2025	386,533	10151,565	0	0,015	9910,632	0	0,015	1596	49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:04:16