

#162724#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Батальная 83, Калининград

4817

9365

ТВ7 (ASCII)

20111019

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	5,487	0	158,3	0	0	154,53	0	0	24	0	73	64,6	0,39	0,31	-
25.09.2025	5,597	0	162,26	0	0	158,395	0	0	24	0	72,9	64,5	0,39	0,31	-
26.09.2025	5,795	0	168,595	0	0	164,594	0	0	24	0	72,9	64,5	0,39	0,31	-
27.09.2025	5,943	0	173,255	0	0	169,146	0	0	24	0	72,9	64,5	0,39	0,31	-
28.09.2025	6,237	0	189,675	0	0	185,178	0	0	24	0	72,8	64,8	0,39	0,31	-
29.09.2025	5,981	0	180,05	0	0	175,777	0	0	24	0	72,9	64,8	0,39	0,31	-
30.09.2025	5,481	0	140,61	0	0	137,28	0	0	24	0	72,9	63,4	0,38	0,31	-
01.10.2025	6,219	0	130,755	0	0	127,665	0	0	24	0	72,7	61,1	0,39	0,32	-
02.10.2025	12,527	0	179,25	0	0	175,043	0	0	24	0	72,5	55,4	0,39	0,34	-
03.10.2025	20,723	0	239,39	0	0	233,729	0	0	24	0	72,8	51,6	0,39	0,35	-
04.10.2025	19,797	0	231,87	0	0	226,335	0	0	24	0	73,1	52,3	0,4	0,35	-
05.10.2025	18,75	0	228,4	0	0	222,958	0	0	24	0	73,1	53,1	0,41	0,35	-
06.10.2025	17,143	0	210,745	0	0	205,717	0	0	24	0	73,2	53,3	0,41	0,34	-
07.10.2025	17,583	0	219,4	0	0	214,179	0	0	24	0	73,1	53,5	0,41	0,35	-
08.10.2025	17,728	0	224,1	0	0	218,769	0	0	24	0	73	53,7	0,41	0,35	-
09.10.2025	16,259	0	215,48	0	0	210,373	0	0	24	0	73	54,5	0,42	0,34	-
10.10.2025	16,442	0	213,03	0	0	207,945	0	0	24	0	73,1	54,3	0,42	0,34	-
11.10.2025	16,089	0	217,505	0	0	212,344	0	0	24	0	73	54,9	0,42	0,34	-
12.10.2025	16,847	0	228,355	0	0	222,93	0	0	24	0	73	55	0,41	0,34	-
13.10.2025	17,675	0	223,705	0	0	218,38	0	0	24	0	73	53,7	0,41	0,35	-
14.10.2025	18,902	0	242,59	0	0	236,833	0	0	24	0	72,9	53,9	0,4	0,35	-
15.10.2025	17,723	0	227,56	0	0	222,141	0	0	24	0	73	54	0,41	0,35	-
16.10.2025	17,72	0	232,145	0	0	226,611	0	0	24	0	73,1	54,4	0,41	0,34	-
17.10.2025	17,405	0	222,14	0	0	216,847	0	0	24	0	73,1	54	0,41	0,35	-
18.10.2025	18,922	0	241,095	0	0	235,324	0	0	24	0	73,3	54,1	0,4	0,35	-
19.10.2025	20,127	0	255,305	0	0	249,222	0	0	24	0	73,1	53,8	0,4	0,36	-
20.10.2025	21,183	0	265,405	0	0	259,09	0	0	24	0	73,1	53,5	0,39	0,36	-
21.10.2025	20,41	0	256,83	0	0	250,698	0	0	24	0	73,2	53,8	0,39	0,36	-
22.10.2025	18,997	0	243,885	0	0	238,078	0	0	24	0	73,1	54	0,4	0,35	-
23.10.2025	13,16	0	186,74	0	0	182,3	0	0	24	0	73	55,8	0,41	0,34	-
Итого:	438,852	0	6308,425	0	0	6158,411	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	104,818														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	526,133	14591,48	0	0,015	14247,341	0	0,015	2340	49
23.10.2025	964,985	20899,905	0	0,015	20405,751	0	0,015	3057	52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2025 7:50:30