

#166114#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Батальная 83, Калининград

4817

9365

ТВ7 (ASCII)

20111019

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	17,16	0	220,245	0	0	214,994	0	0	21	3	73,1	54,1	0,41	0,35	-
25.10.2025	19,508	0	244,275	0	0	238,447	0	0	24	0	73,1	53,6	0,4	0,35	-
26.10.2025	18,873	0	243,48	0	0	237,688	0	0	24	0	73,1	54,1	0,4	0,35	-
27.10.2025	20,528	0	254,095	0	0	248,033	0	0	22	2	73,1	53,4	0,4	0,36	-
28.10.2025	20,013	0	250,14	0	0	244,18	0	0	24	0	73,1	53,6	0,4	0,35	-
29.10.2025	19,909	0	248,115	0	0	242,158	0	0	24	0	73,4	53,8	0,4	0,35	-
30.10.2025	19,216	0	247,465	0	0	241,578	0	0	24	0	73	54	0,41	0,35	-
31.10.2025	20,215	0	256,645	0	0	250,557	0	0	24	0	72,9	53,7	0,41	0,35	-
01.11.2025	19,346	0	242,035	0	0	236,26	0	0	24	0	73,1	53,6	0,4	0,35	-
02.11.2025	18,761	0	238,98	0	0	233,245	0	0	24	0	73,4	54,2	0,42	0,34	-
03.11.2025	18,484	0	242,775	0	0	237,001	0	0	24	0	73,1	54,5	0,42	0,34	-
04.11.2025	19,582	0	254,395	0	0	248,337	0	0	24	0	73	54,2	0,41	0,35	-
05.11.2025	17,481	0	227,745	0	0	222,319	0	0	24	0	73,1	54,3	0,42	0,34	-
06.11.2025	17,731	0	232,715	0	0	227,169	0	0	24	0	73,2	54,6	0,42	0,34	-
07.11.2025	19,342	0	246,38	0	0	240,515	0	0	24	0	73,1	53,9	0,41	0,35	-
08.11.2025	21,902	0	276,915	0	0	270,311	0	0	24	0	73,1	53,8	0,39	0,36	-
09.11.2025	24,102	0	308,265	0	0	300,886	0	0	24	0	73,3	54,1	0,39	0,36	-
10.11.2025	21,3	0	266,56	0	0	260,222	0	0	24	0	73	53,5	0,4	0,36	-
11.11.2025	20,767	0	245,86	0	0	239,986	0	0	24	0	73,2	52,5	0,41	0,35	-
12.11.2025	20,211	0	242,665	0	0	236,88	0	0	24	0	73,1	52,7	0,41	0,35	-
13.11.2025	18,933	0	234,845	0	0	229,249	0	0	24	0	73,1	53,4	0,42	0,35	-
14.11.2025	18,94	0	235,255	0	0	229,666	0	0	24	0	73,1	53,4	0,42	0,35	-
15.11.2025	20,81	0	259,105	0	0,001	252,919	0	0,001	24	0	73,2	53,5	0,39	0,36	-
16.11.2025	26,013	0	282,42	0	0	275,101	0	0	24	0	76,7	54,1	0,38	0,37	-
17.11.2025	24,568	0	285,025	0	0	278,013	0	0	24	0	74,5	53,4	0,39	0,37	-
18.11.2025	24,991	0	289,3	0	0	282,286	0	0	24	0	73,8	52,6	0,38	0,37	-
19.11.2025	24,042	0	285,16	0	0	278,172	0	0	24	0	74,2	53,5	0,38	0,37	-
20.11.2025	25,632	0	278,625	0	0	271,577	0	0	24	0	75,5	53	0,38	0,38	-
21.11.2025	25,538	0	284,245	0	0	277,102	0	0	24	0	75,3	53,3	0,38	0,37	-
22.11.2025	26,385	0	293,2	0	0	285,802	0	0	24	0	75,4	53,4	0,38	0,37	-
23.11.2025	29,061	0	282,915	0	0	275,016	0	0	24	0	79,9	54,7	0,37	0,38	-
Итого:	659,344	0	7999,845	0	0,001	7805,669	0	0,001	739	0	0	0	0	0	0
Гкал	157,482														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч739

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	964,985	20899,905	0	0,015	20405,751	0	0,015	3057	52
23.11.2025	1624,33	28899,75	0	0,016	28211,421	0	0,016	3799	54

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:47:14