#207727#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель	АРС ДОМиК, ООО, УК
Адрес потребителя	Полоцкая 16-22, Калининград
Номер абонента	
Порядковый номер	6606
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00212291
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	5,154	0,553	350,64	339,97	339,16	331,69	7,47	24	0	0	87,4	73,9	13,5	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	5,078	0,584	364,93	353,91	353,22	345,33	7,89	24	0	0	86,6	73,9	12,65	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	4,845	0,566	362,76	351,97	351,7	343,83	7,87	24	0	0	84	71,9	12,11	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	4,809	0,588	371,77	360,71	360,55	352,36	8,19	24	0	0	83,5	71,9	11,64	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	4,849	0,588	368,81	357,85	357,45	349,38	8,07	24	0	0	84,5	72,6	11,87	0,6	0,4	-6
29.01.2026	5,184	0,607	362,56	351,31	350,49	342,47	8,02	24	0	0	88,3	75,3	13	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	5,222	0,577	346,8	335,85	335,07	327,4	7,67	24	0	0	89,1	75,3	13,8	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	5,389	0,613	367,6	356,19	355,07	347,04	8,03	24	0	0	89,6	76,2	13,37	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	5,711	0,62	373,06	361,33	360,13	352,02	8,11	24	0	0	90,4	76,3	14,06	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	5,693	0,627	373,07	361,41	359,71	351,69	8,02	24	0	0	92,1	78,1	14	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	5,838	0,654	388,13	376,07	374,08	365,8	8,28	24	0	0	92,7	78,9	13,78	0,6	0,4	-18
04.02.2026	5,914	0,685	399,58	387,09	385,27	376,56	8,71	24	0	0	92,1	78,6	13,49	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	5,667	0,694	417,85	405,29	403,55	394,56	8,99	24	0	0	89,7	77,4	12,25	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	5,378	0,703	427,98	415,33	414,29	404,93	9,36	24	0	0	86,3	75,1	11,23	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	5,171	0,662	410,22	398,1	397,54	388,54	9	24	0	0	84,6	73,4	11,29	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	5,178	0,61	398,33	386,89	385,85	377,56	8,29	24	0	0	85,3	73,6	11,78	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	5,263	0,588	373,05	361,96	360,55	352,76	7,79	24	0	0	88,6	75,7	12,89	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	5,359	0,602	378,12	366,77	365,54	357,55	7,99	24	0	0	88,2	75,2	12,95	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	5,145	0,613	403,33	391,78	391,03	382,56	8,47	24	0	0	84,1	72,6	11,52	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	4,734	0,611	406,87	395,46	395,33	386,65	8,68	24	0	0	80,8	70,4	10,37	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	4,78	0,597	398,15	386,85	386,62	378,15	8,47	24	0	0	81,5	70,8	10,76	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	5,067	0,617	390,23	378,82	377,94	369,61	8,33	24	0	0	85,7	74	11,71	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	5,571	0,632	388,16	376,44	374,9	366,67	8,23	24	0	0	89,7	76,6	13,1	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	5,528	0,626	376,75	365,19	363,36	355,37	7,99	24	0	0	91,6	78,2	13,41	0,6	0,4	-
17.02.2026	5,458	0,635	381,57	369,87	368,27	360,08	8,19	24	0	0	90,5	77,5	13,03	0,6	0,4	-
Итого:	131,985	0	9580,32	9292,41	9266,67	9060,56	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	131,985															

Общее время работы системы, ч	600
Период нормальной работы системы, ч	600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	813,868	104356,98	101952,74	101779,87	99819,04
17.02.2026	945,853	113937,3	111245,15	111046,54	108879,6

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.02.2026 7:41:02