

#283191#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Полоцкая 16-22, Калининград
6606
ВКТ-7
00212291
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	5,303	0,641	398,1	386,24	385,26	376,68	8,58	24	0	0	86,7	74,6	12,04	0,6	0,4	-
19.02.2026	4,953	0,61	392,75	381,33	381,01	372,5	8,51	24	0	0	83,2	71,8	11,33	0,6	0,4	-
20.02.2026	4,786	0,616	394,79	383,44	383,15	374,61	8,54	24	0	0	82,5	71,6	10,85	0,6	0,4	-
21.02.2026	4,788	0,598	389,48	378,22	378,18	369,72	8,46	24	0	0	81,7	70,7	11,03	0,6	0,4	-
22.02.2026	4,505	0,603	401,05	389,67	390,31	381,46	8,85	24	0	0	78,2	68,2	9,95	0,6	0,4	-
23.02.2026	4,406	0,571	391,64	380,63	381,4	372,86	8,54	24	0	0	77,1	67,1	10	0,6	0,4	-
24.02.2026	3,949	0,527	366,62	356,58	357,13	349,28	7,85	24	0	0	76,6	67,1	9,54	0,6	0,4	-
25.02.2026	3,251	0,456	322,25	313,8	313,6	307,01	6,59	24	0	0	78,1	69,3	8,87	0,6	0,4	-
26.02.2026	3,175	0,436	316,21	307,96	307,98	301,54	6,44	24	0	0	76,7	67,9	8,84	0,6	0,4	-
27.02.2026	3,041	0,43	325,03	316,82	317,24	310,66	6,58	24	0	0	73,5	65,4	8,18	0,6	0,4	-
28.02.2026	2,954	0,426	326,84	318,68	319,14	312,59	6,55	24	0	0	72,6	64,7	7,89	0,6	0,4	-
01.03.2026	2,95	0,404	316,61	308,75	309,2	302,92	6,28	24	0	0	72,4	64,2	8,2	0,6	0,4	-
02.03.2026	2,928	0,4	315,18	307,4	307,66	301,48	6,18	24	0	0	73,1	65	8,18	0,6	0,4	-
03.03.2026	2,971	0,402	317,45	309,64	309,98	303,75	6,23	24	0	0	72,7	64,4	8,26	0,6	0,4	-
04.03.2026	2,892	0,384	307,04	299,55	299,9	293,93	5,97	24	0	0	72,3	64	8,31	0,6	0,4	-
05.03.2026	2,921	0,387	310,11	302,53	302,71	296,7	6,01	24	0	0	73,2	64,9	8,32	0,6	0,4	-
06.03.2026	3,05	0,418	320,96	312,95	313,26	306,85	6,41	24	0	0	73,6	65,2	8,36	0,6	0,4	-
07.03.2026	2,997	0,406	322,36	314,43	314,76	308,44	6,32	24	0	0	72,7	64,5	8,19	0,6	0,4	-
08.03.2026	3,076	0,409	328,12	320,09	320,46	314,07	6,39	24	0	0	72,4	64,1	8,29	0,6	0,4	-
09.03.2026	3,025	0,414	328,37	320,3	320,71	314,26	6,45	24	0	0	72,4	64,3	8,09	0,6	0,4	-
10.03.2026	3,005	0,44	340,63	332,26	332,65	325,86	6,79	24	0	0	72,6	64,9	7,67	0,6	0,4	-
11.03.2026	2,978	0,457	347,8	339,25	339,68	332,69	6,99	24	0	0	72,4	65	7,38	0,6	0,4	-
12.03.2026	3,025	0,455	352,14	343,52	343,9	336,89	7,01	24	0	0	72,4	64,9	7,43	0,6	0,4	-
13.03.2026	3,007	0,455	352,32	343,72	344,07	337,07	7	24	0	0	72,4	65,1	7,37	0,6	0,4	-
14.03.2026	3,081	0,484	366,22	357,19	357,6	350,21	7,39	24	0	0	72,7	65,5	7,23	0,6	0,4	-
15.03.2026	3,129	0,467	356,22	347,35	347,88	340,68	7,2	24	0	0	72,4	64,8	7,61	0,6	0,4	-
16.03.2026	3,009	0,431	343,75	335,53	335,68	329,07	6,61	24	0	0	72,6	65	7,64	0,6	0,4	-
17.03.2026	2,964	0,426	342,39	334,28	334,38	327,86	6,52	24	0	0	72,4	64,9	7,55	0,6	0,4	-
18.03.2026	2,945	0,417	339,33	331,37	331,38	324,99	6,39	24	0	0	72,6	65	7,61	0,6	0,4	-
Итого:	99,064	0	10031,76	9773,48	9780,26	9576,63	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,064															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	945,853	113937,3	111245,15	111046,54	108879,6
18.03.2026	1044,917	123969,06	121018,63	120826,8	118456,23

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:26:44