

#163093#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Полоцкая 16-22, Калининград

6606
ВКТ-7
00212291
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,677	0,233	224,14	220,49	218,89	215,59	3,3	24	0	0	72,3	70,3	2	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,689	0,248	233,28	229,46	227,89	224,37	3,52	24	0	0	72,1	70,2	1,9	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,684	0,213	210,98	207,55	206,06	203	3,06	24	0	0	72,2	70	2,23	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,678	0,21	207,54	204,18	202,67	199,65	3,02	24	0	0	72,6	70,4	2,25	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,748	0,234	222,52	218,81	217,4	214,06	3,34	24	0	0	71,8	69,5	2,33	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,703	0,23	226,05	222,45	220,89	217,61	3,28	24	0	0	71,6	69,5	2,11	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,664	0,207	206,38	203,15	201,61	198,68	2,93	24	0	0	71,9	69,7	2,24	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,796	0,266	246,97	242,83	241,19	237,42	3,77	24	0	0	72,6	70,4	2,16	0,6	0,4	-
02.10.2025	1,248	0,47	311,66	304,32	304,47	297,69	6,78	24	0	1	71,9	69,4	2,51	0,6	0,4	-
03.10.2025	1,68	0,422	308,57	301,54	301,3	295,12	6,18	24	0	0	72,7	68,6	4,13	0,6	0,4	-
04.10.2025	2,623	0,402	309,21	301,62	302,06	295,83	6,23	24	0	0	72	64,7	7,31	0,6	0,4	-
05.10.2025	3,443	0,441	339,81	331	331,86	324,9	6,96	24	0	0	72,5	63,5	9,01	0,6	0,4	-
06.10.2025	3,377	0,444	341,46	332,7	333,51	326,53	6,98	24	0	0	72,3	63,5	8,75	0,6	0,4	-
07.10.2025	3,129	0,461	348,67	339,88	340,56	333,42	7,14	24	0	0	72,2	64,4	7,79	0,6	0,4	-
08.10.2025	1,999	0,404	299,71	292,59	292,7	286,66	6,04	24	0	0	72,3	66,9	5,4	0,6	0,4	-
09.10.2025	2,025	0,415	302,72	295,49	295,61	289,43	6,18	24	0	0	72,6	67,2	5,4	0,6	0,4	-
10.10.2025	1,995	0,407	293,78	286,66	286,93	280,85	6,08	24	0	0	72,4	66,9	5,5	0,6	0,4	-
11.10.2025	1,961	0,416	297,06	289,91	290,12	283,96	6,16	24	0	0	72,5	67,2	5,3	0,6	0,4	-
12.10.2025	2,026	0,408	299,17	292,01	292,28	286,15	6,13	24	0	0	71,9	66,4	5,5	0,6	0,4	-
13.10.2025	1,941	0,4	289,66	282,73	282,89	276,97	5,92	24	0	0	72,5	67	5,42	0,6	0,4	-
14.10.2025	1,894	0,374	274,02	267,47	267,59	262,02	5,57	24	0	0	72,6	67	5,65	0,6	0,4	-
15.10.2025	1,939	0,376	278,48	271,87	271,98	266,35	5,63	24	0	0	72,5	66,8	5,69	0,6	0,4	-
16.10.2025	0,837	0,172	126,7	123,71	123,73	121,18	2,55	24	0	1	72,5	67,2	5,34	0,6	0,4	-
17.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	72,7	67	5,65	0,6	0,4	-
18.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	72,6	66,6	5,93	0,6	0,4	-
19.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	72,3	66,1	6,19	0,6	0,4	-
20.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	72,4	65,5	6,87	0,6	0,4	-
21.10.2025	1,345	0,204	152,33	148,49	148,75	145,62	3,13	24	0	1	72,8	65,2	7,62	0,6	0,4	-
22.10.2025	2,788	0,457	325,73	317,28	318,09	311,11	6,98	24	0	0	72,7	65,4	7,29	0,6	0,4	-
23.10.2025	2,877	0,484	342,37	333,45	334,36	326,93	7,43	24	0	0	72,5	65,4	7,11	0,6	0,4	-
Итого:	44,766	0	7018,97	6861,64	6855,39	6721,1	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,766															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	408,979	64757,91	63420,69	63199,81	62079,42
23.10.2025	453,745	71776,88	70282,33	70055,2	68800,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 14:46:10