

#190614#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Полоцкая 16-22, Калининград

6606
ВКТ-7
00212291
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	4,617	0,584	381,68	370,65	370,77	362,44	8,33	24	0	0	81	70,2	10,83	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	4,429	0,581	383,92	372,92	373,52	365,04	8,48	24	0	0	78,6	68,4	10,25	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	4,413	0,57	379,97	369,08	369,6	361,26	8,34	24	0	0	78,8	68,5	10,35	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	4,345	0,562	378,93	368,15	368,83	360,53	8,3	24	0	0	77,9	67,7	10,22	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	4,295	0,562	378,1	367,31	368,22	359,82	8,4	24	0	0	77,1	67	10,09	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	4,322	0,562	374,42	363,65	364,56	356,2	8,36	24	0	0	77,3	67,1	10,27	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	4,379	0,563	373,74	362,93	363,79	355,47	8,32	24	0	0	77,8	67,4	10,45	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	4,275	0,563	377,76	366,9	367,98	359,51	8,47	24	0	0	76,6	66,5	10,04	0,6	0,4	-
02.12.2025	4,352	0,559	370,97	360,24	361,05	352,79	8,26	24	0	0	78	67,5	10,46	0,6	0,4	-
03.12.2025	4,066	0,538	373,46	362,91	364,3	355,98	8,32	24	0	0	74,4	64,7	9,64	0,6	0,4	-
04.12.2025	3,977	0,53	373,84	363,39	365,02	356,66	8,36	24	0	0	72,9	63,5	9,4	0,6	0,4	-
05.12.2025	3,991	0,554	389,19	378,38	380,03	371,34	8,69	24	0	0	72,8	63,8	9	0,6	0,4	-
06.12.2025	4,002	0,575	395,78	384,71	386,43	377,47	8,96	24	0	0	72,9	64	8,84	0,6	0,4	-
07.12.2025	3,949	0,546	380,05	369,26	371,15	362,49	8,66	24	0	0	72,4	63,3	9,12	0,6	0,4	-
08.12.2025	3,95	0,552	383,06	372,31	373,95	365,35	8,6	24	0	0	73	64	9,06	0,6	0,4	-
09.12.2025	3,98	0,562	398,71	387,79	389,3	380,54	8,76	24	0	0	72,8	64	8,74	0,6	0,4	-
10.12.2025	3,836	0,558	394,86	384,12	385,61	376,89	8,72	24	0	0	72,5	64,1	8,46	0,6	0,4	-
11.12.2025	3,467	0,506	371,17	361,34	362,77	354,73	8,04	24	0	0	71	62,9	8,13	0,6	0,4	-
12.12.2025	3,688	0,553	392,23	381,71	382,96	374,41	8,55	24	0	0	72,9	64,7	8,15	0,6	0,4	-
13.12.2025	3,736	0,521	378,62	368,47	369,72	361,58	8,14	24	0	0	72,6	64	8,65	0,6	0,4	-
14.12.2025	3,839	0,53	383,19	372,82	374,24	365,9	8,34	24	0	0	72,4	63,7	8,79	0,6	0,4	-
15.12.2025	3,691	0,498	363,3	353,49	354,76	346,91	7,85	24	0	0	72,6	63,7	8,95	0,6	0,4	-
16.12.2025	3,86	0,515	366,61	356,54	357,74	349,76	7,98	24	0	0	73,8	64,5	9,32	0,6	0,4	-
17.12.2025	4,134	0,542	368,58	358,17	359,03	350,92	8,11	24	0	0	76,7	66,8	9,95	0,6	0,4	-
18.12.2025	4,024	0,52	361,61	351,5	352,41	344,52	7,89	24	0	0	75,9	66	9,89	0,6	0,4	-
19.12.2025	3,896	0,519	374,11	363,88	365,23	357,09	8,14	24	0	0	73	63,8	9,2	0,6	0,4	-
20.12.2025	3,928	0,54	391,61	381,02	382,36	373,89	8,47	24	0	0	72,8	64	8,82	0,6	0,4	-
21.12.2025	3,918	0,535	387,29	376,78	378,17	369,77	8,4	24	0	0	72,7	63,8	8,9	0,6	0,4	-
22.12.2025	3,88	0,534	384,92	374,47	375,84	367,5	8,34	24	0	0	72,7	63,9	8,87	0,6	0,4	-
23.12.2025	2,674	0,37	265,99	258,64	259,69	253,81	5,88	24	0	1	72,4	63,6	8,82	0,6	0,4	-
Итого:	119,913	0	11277,67	10963,53	10999,03	10750,57	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	119,913															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	547,247	81939,46	80176,37	79973,9	78500,92
23.12.2025	667,16	93217,13	91139,9	90972,93	89251,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:27:03