

#283190#

Отчёт по теплотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Ульяны Громовой 86, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7311
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 15022993
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	18,235	0,013	173,22	0	0,039	167,938	0	0,038	24	0	84,1	58,2	0,45	0,29	-11,6
19.02.2026	17,089	0,008	163,035	0	0,038	158,292	0	0,037	24	0	81,9	56,1	0,44	0,29	-
20.02.2026	16,816	0,008	166,1	0	0,028	161,283	0	0,028	24	0	81,7	56,9	0,44	0,29	-
21.02.2026	15,815	0,006	155,894	0	0,038	151,531	0	0,037	24	0	80	55,2	0,44	0,29	-
22.02.2026	15,039	0,008	157,303	0	0,033	153,209	0	0,033	24	0	76,9	53,5	0,44	0,29	-
23.02.2026	15,461	0,007	162,298	0	0,023	158,133	0	0,023	24	0	76,2	52,9	0,43	0,29	-
24.02.2026	14,872	0,005	157,1	0	0,022	153,069	0	0,022	24	0	76,2	53,1	0,44	0,29	-
25.02.2026	15,75	0,004	161,735	0	0,023	157,4	0	0,023	24	0	78,2	54,4	0,44	0,29	-
26.02.2026	13,817	0,005	151,051	0	0,033	147,291	0	0,033	24	0	74,9	52,5	0,44	0,29	-
27.02.2026	11,547	0,006	120,554	0	0,022	117,573	0	0,022	24	0	74,6	51,2	0,45	0,29	-
28.02.2026	11,137	0,004	117,323	0	0,029	114,413	0	0,029	24	0	74,7	51,5	0,45	0,29	-
01.03.2026	14,535	0,006	155,43	0	0,027	151,571	0	0,027	24	0	74,8	51,9	0,43	0,29	-
02.03.2026	12,946	0,005	133,979	0	0,028	130,657	0	0,028	24	0	74,7	51,1	0,45	0,29	-
03.03.2026	12,194	0,005	127,396	0	0,023	124,247	0	0,023	24	0	74,7	51,3	0,44	0,29	-
04.03.2026	14,906	0,004	165,955	0	0,021	161,834	0	0,021	24	0	74,8	52,9	0,44	0,29	-
05.03.2026	14,795	0,004	165,053	0	0,005	160,953	0	0,005	24	0	74,8	52,9	0,44	0,29	-
06.03.2026	14,111	0,001	160,387	0	0,005	156,397	0	0,005	24	0	74,9	53,4	0,44	0,29	-
07.03.2026	14,638	0,001	171,148	0	0,006	166,889	0	0,006	24	0	74,9	54	0,45	0,29	-
08.03.2026	14,069	0,001	168,055	0	0	163,864	0	0	24	0	75	54,5	0,45	0,29	-
09.03.2026	15,089	0	182,61	0	0	178,064	0	0	24	0	74,9	54,7	0,45	0,29	-
10.03.2026	13,706	0	169,548	0	0,005	165,343	0	0,005	24	0	74,8	55,1	0,45	0,29	-
11.03.2026	13,439	0,001	169,189	0	0	164,981	0	0	24	0	74,9	55,5	0,45	0,28	-
12.03.2026	13,527	0	169,375	0	0,006	165,182	0	0,006	24	0	74,7	55,2	0,45	0,29	-
13.03.2026	12,898	0,001	164,401	0	0	160,321	0	0	24	0	74,9	55,8	0,46	0,28	-
14.03.2026	13,111	0	169,204	0	0,005	164,995	0	0,005	24	0	74,9	55,9	0,45	0,28	-
15.03.2026	14,649	0,001	183,643	0	0	179,077	0	0	24	0	74,9	55,4	0,44	0,29	-
16.03.2026	13,366	0	167,549	0	0,006	163,371	0	0,006	24	0	75	55,5	0,45	0,29	-
17.03.2026	13,343	0,001	164,849	0	0,005	160,751	0	0,005	24	0	74,9	55,1	0,44	0,29	-
18.03.2026	13,593	0,001	170,042	0	0	165,808	0	0	24	0	74,9	55,4	0,45	0,29	-
Итого:	414,493	0	4643,426	0	0,47	4524,437	0	0,467	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	99														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	6725,061	138290,966	0	3,015	134677,637	0	2,945	15714	8
18.03.2026	7139,554	142934,389	0	3,485	139202,074	0	3,409	16410	8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 12:25:14