

#147698#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Ульяны Громовой 86, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 15022993	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4252,748	4147,955	104.793	25.029

Подпись исполнителя



#146904#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 7311
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 15022993
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	4,23	0	132,59	0	0	130,138	0	0	24	0	63,3	55,6	0,37	0,27
25.08.2025	-	0,424	0	32,014	0	0	31,627	0	0	24	0	50,4	48,5	0,05	0,05
26.08.2025	-	0	0	1,579	0	0	1,575	0	0	24	0	25,4	38,8	0	0,02
27.08.2025	-	0	0	0,654	0	0	0,653	0	0	24	0	22,3	29,4	0,04	0,06
28.08.2025	-	0	0	0,237	0	0	0,237	0	0	24	0	22,4	28,9	0,07	0,08
29.08.2025	-	0	0	0,576	0	0	0,575	0	0	24	0	21,8	24,7	0,08	0,1
30.08.2025	-	2,058	0	53,685	0	0	52,713	0	0	24	0	62,1	52,8	0,24	0,2
31.08.2025	-	4,565	0	75,519	0	0	73,778	0	0	24	0	71,8	57	0,38	0,26
01.09.2025	-	4,089	0	66,505	0	0	64,948	0	0	24	0	72,3	57,3	0,38	0,26
02.09.2025	-	3,923	0	65,769	0	0	64,246	0	0	24	0	72	57,4	0,38	0,26
03.09.2025	-	3,922	0	65,099	0	0	63,583	0	0	24	0	72,1	57,4	0,37	0,26
04.09.2025	-	3,45	0	60,271	0	0	58,879	0	0	24	0	71,8	57,9	0,38	0,26
05.09.2025	-	3,783	0	64,216	0	0	62,716	0	0	24	0	72,3	57,9	0,4	0,26
06.09.2025	-	3,883	0	66,256	0	0	64,72	0	0	24	0	72	57,7	0,4	0,26
07.09.2025	-	4,229	0	71,408	0	0	69,748	0	0	24	0	72,1	57,7	0,4	0,26
08.09.2025	-	4,004	0	68,241	0	0	66,651	0	0	24	0	72,1	57,8	0,4	0,26
09.09.2025	-	3,799	0	64,506	0	0	63,003	0	0	24	0	72,3	57,9	0,4	0,26
10.09.2025	-	3,979	0	67,131	0	0	65,568	0	0	24	0	72,3	57,8	0,4	0,26
11.09.2025	-	4,024	0	68,298	0	0	66,708	0	0	24	0	72,1	57,7	0,4	0,26
12.09.2025	-	4,052	0	68,646	0	0	67,052	0	0	24	0	72,1	57,7	0,4	0,26
13.09.2025	-	4,043	0	68,114	0	0	66,525	0	0	24	0	72,2	57,8	0,4	0,26
14.09.2025	-	4,176	0	70,559	0	0	68,915	0	0	24	0	72,2	57,7	0,39	0,26
15.09.2025	-	4,165	0	69,315	0	0	67,695	0	0	24	0	72,3	57,6	0,4	0,26
16.09.2025	-	4,138	0	68,87	0	0	67,259	0	0	24	0	72,3	57,6	0,4	0,26
17.09.2025	-	4,321	0	72,054	0	0	70,375	0	0	24	0	72,2	57,5	0,39	0,26
18.09.2025	-	4,325	0	71,855	0	0	70,179	0	0	24	0	72,2	57,5	0,39	0,26
19.09.2025	-	4,16	0	68,882	0	0	67,276	0	0	24	0	72,2	57,5	0,4	0,26
20.09.2025	-	4,266	0	69,981	0	0	68,345	0	0	24	0	72,3	57,5	0,4	0,26
21.09.2025	-	4,396	0	71,349	0	0	69,675	0	0	24	0	72,4	57,4	0,4	0,26
22.09.2025	-	4,285	0	70,673	0	0	69,024	0	0	24	0	72,2	57,4	0,4	0,26
23.09.2025	-	4,104	0	67,772	0	0	66,189	0	0	24	0	72,3	57,5	0,4	0,26
Итого:	-	104,793	0	1862,624	0	0	1820,575	0	0	744	0	64,51	53,58	0,33	0,23

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	4147,955	73089,885	0	0,796	71228,247	0	0,775	11442	8
23.09.2025	4252,748	74952,509	0	0,796	73048,82	0	0,775	12186	8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения