

#163092#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Ульяны Громовой 86, Калининград
4817
7311
ТВ7 (ASCII)
15022993
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	4,189	0	67,716	0	0	66,126	0	0	24	0	72,5	57,4	0,4	0,26	-
25.09.2025	4,406	0	70,37	0	0	68,718	0	0	24	0	72,4	57,2	0,4	0,27	-
26.09.2025	4,218	0	68,745	0	0	67,143	0	0	24	0	72,2	57,3	0,4	0,27	-
27.09.2025	4,548	0	72,829	0	0	71,126	0	0	24	0	72,4	57,1	0,4	0,27	-
28.09.2025	4,941	0	78,445	0	0	76,61	0	0	24	0	72,4	57	0,4	0,27	-
29.09.2025	4,578	0	73,2	0	0	71,488	0	0	24	0	72,3	57,1	0,4	0,27	-
30.09.2025	4,671	0	74,44	0	0	72,695	0	0	24	0	72,4	57,1	0,4	0,27	-
01.10.2025	9,75	0	280,434	0	0,019	273,705	0	0,019	24	0	73,4	64,9	0,4	0,27	-
02.10.2025	14,043	0,005	473,314	0	0,014	462,109	0	0,014	24	0	72,9	65,6	0,39	0,28	-
03.10.2025	13,825	0,003	489,869	0	0,021	478,113	0	0,021	24	0	73,4	66,5	0,4	0,28	-
04.10.2025	13,993	0,005	504,818	0	0,011	492,63	0	0,011	24	0	73,6	66,9	0,41	0,28	-
05.10.2025	13,808	0,003	507,226	0	0	494,977	0	0	24	0	73,7	67	0,41	0,28	-
06.10.2025	14,454	0	491,276	0	0,013	479,415	0	0,013	24	0	73,5	66,4	0,41	0,28	-
07.10.2025	14,178	0,003	488,469	0	0,008	476,67	0	0,008	24	0	73,6	66,5	0,41	0,28	-
08.10.2025	14,714	0,002	489,765	0	0,014	477,995	0	0,014	24	0	73,5	66,2	0,41	0,28	-
09.10.2025	13,903	0,003	499,3	0	0	487,259	0	0	24	0	73,5	66,7	0,41	0,28	-
10.10.2025	13,11	0	490,467	0	0	478,625	0	0	24	0	73,6	67,1	0,41	0,28	-
11.10.2025	13,56	0	489,043	0	0	477,312	0	0	24	0	73,3	66,6	0,41	0,28	-
12.10.2025	14,051	0	482,129	0	0	470,556	0	0	24	0	73,4	66,3	0,4	0,28	-
13.10.2025	13,688	0	478,035	0	0	466,544	0	0	24	0	73,5	66,5	0,41	0,28	-
14.10.2025	13,824	0	475,112	0	0	463,735	0	0	24	0	73,4	66,3	0,4	0,28	-
15.10.2025	13,528	0	477,36	0	0,077	465,87	0	0,075	24	0	73,5	66,6	0,41	0,28	-
16.10.2025	13,93	0,019	471,789	0	0,021	460,438	0	0,021	24	0	73,5	66,3	0,4	0,28	-
17.10.2025	13,7	0,005	482,983	0	0,009	471,33	0	0,009	24	0	73,6	66,7	0,41	0,28	-
18.10.2025	14,147	0,002	481,614	0	0	469,969	0	0	24	0	73,7	66,5	0,41	0,28	-
19.10.2025	15,042	0	480,78	0	0,023	469,231	0	0,023	24	0	73,4	65,8	0,4	0,29	-
20.10.2025	14,42	0,006	469,922	0	0,022	458,64	0	0,022	24	0	73,5	66	0,4	0,29	-
21.10.2025	14,332	0,006	481,698	0	0,007	470,134	0	0,007	24	0	73,4	66,2	0,41	0,29	-
22.10.2025	14,325	0,002	487,126	0	0,014	475,39	0	0,014	24	0	73,6	66,5	0,41	0,28	-
23.10.2025	13,525	0,003	483,46	0	0,007	471,801	0	0,007	24	0	73,6	66,8	0,41	0,28	-
Итого:	349,401	0	11461,734	0	0,28	11186,354	0	0,278	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	83,453														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	4252,748	74952,509	0	0,796	73048,82	0	0,775	12186	8
23.10.2025	4602,15	86414,241	0	1,076	84235,178	0	1,05	12906	8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:39:45