

#120749#

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------------|
| Тип теплосчётчика: | ТЭМ-104 | ДУ | Gmin, м³/ч | Gmax, м³/ч | Kv, л/имп. | Fmax КГЦ |
| Номер теплосчётчика: | 1560751 | 1 | 0,600 | 18,0 | --- | --- |
| Номер абонента: | | 2 | 0,600 | 18,0 | --- | --- |
| Адрес установки: | Громовой,88 ООО Теплосервис | | | | | |
| Система | 1 | Р-Подача | | | | Q = M1(h1 - h2) |

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 24.02.2025 по 23.03.2025**

| Дата | Энергия Q, Гкал | Масса, т | | | | Температура, °C | | Давление, МПа | | Время наработки Тнар, ч |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | | t1 | t2 | P1 | P2 | |
| | | | | - | + | | | | | |
| 24.02 | 3,891 | 231,7 | 231,0 | --- | 0,7 | 77,12 | 60,42 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 25.02 | 3,878 | 208,5 | 207,9 | --- | 0,6 | 79,63 | 61,12 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 26.02 | 3,708 | 202,3 | 201,7 | --- | 0,5 | 79,54 | 61,31 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 27.02 | 3,606 | 207,2 | 206,5 | --- | 0,7 | 78,42 | 61,12 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 28.02 | 3,765 | 239,1 | 238,6 | --- | 0,4 | 76,62 | 60,97 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 01.03 | 3,978 | 256,9 | 256,3 | --- | 0,7 | 76,48 | 61,08 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 02.03 | 4,064 | 269,6 | 268,7 | --- | 0,9 | 76,71 | 61,73 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| Итого: | 26,89 | 1615,3 | 1610,8 | 0,0 | 4,5 | 77,67 | 61,12 | 0,90 | 0,50 | 167,99 |
| 03.03 | 3,697 | 242,4 | 241,7 | --- | 0,7 | 76,61 | 61,45 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 04.03 | 3,549 | 236,2 | 235,7 | --- | 0,5 | 76,57 | 61,64 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 05.03 | 3,360 | 231,0 | 230,3 | --- | 0,7 | 76,76 | 62,21 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 06.03 | 3,198 | 227,3 | 226,8 | --- | 0,6 | 76,54 | 62,56 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 07.03 | 3,335 | 237,1 | 236,6 | --- | 0,5 | 76,59 | 62,61 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 08.03 | 3,241 | 236,5 | 235,8 | --- | 0,7 | 76,65 | 63,03 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 09.03 | 3,361 | 259,9 | 259,1 | --- | 0,8 | 76,65 | 63,81 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| Итого: | 23,76 | 1670,4 | 1665,9 | 0,0 | 4,5 | 76,62 | 62,49 | 0,90 | 0,50 | 168,00 |
| 10.03 | 2,899 | 235,0 | 234,5 | --- | 0,5 | 76,67 | 64,42 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 11.03 | 3,473 | 266,5 | 266,0 | --- | 0,5 | 76,66 | 63,72 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 12.03 | 3,362 | 257,8 | 257,2 | --- | 0,6 | 76,73 | 63,77 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 13.03 | 3,580 | 275,1 | 274,4 | --- | 0,7 | 76,74 | 63,82 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 14.03 | 3,673 | 282,9 | 281,8 | --- | 1,0 | 76,80 | 63,91 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 15.03 | 3,749 | 300,6 | 300,0 | --- | 0,7 | 76,69 | 64,31 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 16.03 | 3,961 | 321,0 | 320,3 | --- | 0,6 | 76,76 | 64,51 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| Итого: | 24,70 | 1938,8 | 1934,1 | 0,0 | 4,7 | 76,72 | 64,08 | 0,90 | 0,50 | 168,00 |
| 17.03 | 3,845 | 308,2 | 307,7 | --- | 0,5 | 76,87 | 64,48 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 18.03 | 3,735 | 310,6 | 310,1 | --- | 0,5 | 76,68 | 64,74 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 19.03 | 3,621 | 310,7 | 310,3 | --- | 0,4 | 76,66 | 65,09 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 20.03 | 3,365 | 293,1 | 292,4 | --- | 0,7 | 76,74 | 65,34 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 21.03 | 3,274 | 300,5 | 299,6 | --- | 0,9 | 76,57 | 65,76 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 22.03 | 3,291 | 303,3 | 302,7 | --- | 0,6 | 76,72 | 65,96 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| 23.03 | 3,411 | 363,5 | 362,7 | --- | 0,9 | 74,42 | 65,12 | 0,90 | 0,50 | 24,00 |
| Итого: | 24,54 | 2189,9 | 2185,3 | 0,0 | 4,6 | 76,33 | 65,21 | 0,90 | 0,50 | 168,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | 0,00 |
| Итого: | 99,89 | 7414,4 | 7396,2 | 0,0 | 18,3 | 76,79 | 63,41 | 0,90 | 0,50 | 672,0 |
| | | | | | | dT= | 13,38 | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------|----------|
| Общее время работы теплосистемы, ч | 672,0 | = | Tнар, ч + | Tmax, ч + | Tmin, ч + | Tdt, ч + | Tтех.ч |
| | 672,0 | = | 672,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество тепла, Гкал | Q = | Q т/с + | Qmin + | Qmax + | Qош. + | Qт/в + | Qсан.ут. |
| | | 99,89 | | | | | |
| Показания интеграторов | На 24:00 23.02.2025 | На 24:00 23.03.2025 | Результат за период | На 09:00 31.03.2025 | | | |
| Количество теплоты, Гкал | 598,76 | 698,65 | 99,89 | 722,05 | | | |
| Расход теплоносителя M1, т | 53957,0 | 61371,5 | 7414,4 | 63718,6 | | | |
| Расход теплоносителя M2, т | 54033,0 | 61429,2 | 7396,2 | 63770,5 | | | |
| Время наработки, ч | 4465,2 | 5137,1 | 672,0 | 5314,9 | | | |
| Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.ч | | | | 0,0 | | | |

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

TSTAT v5.28

