

#144614#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1560751

Номер абонента:

Адрес установки:

Громовой, 88 УК Теплосервис

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.07.2025 по 23.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.07	1,167	66,8	66,2	---	0,6	73,15	55,79	0,90	0,50	24,00
24.07	1,151	67,3	66,7	---	0,6	72,91	55,88	0,90	0,50	24,00
25.07	1,143	66,7	66,1	---	0,6	72,99	55,94	0,90	0,50	24,00
26.07	1,094	63,8	63,2	---	0,6	73,11	56,05	0,90	0,50	24,00
27.07	1,157	67,3	66,7	---	0,6	73,11	56,01	0,90	0,50	24,00
28.07	1,110	64,8	64,2	---	0,6	73,17	56,12	0,90	0,50	24,00
29.07	1,136	66,6	66,0	---	0,6	73,12	56,16	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,96	463,3	459,2	0,0	4,1	73,08	55,99	0,90	0,50	168,00
30.07	1,195	69,7	69,1	---	0,6	73,16	56,09	0,90	0,50	24,00
31.07	1,177	68,8	68,2	---	0,6	73,16	56,13	0,90	0,50	24,00
01.08	1,124	66,3	65,7	---	0,6	73,13	56,26	0,90	0,50	24,00
02.08	1,185	70,5	70,0	---	0,6	72,96	56,25	0,90	0,50	24,00
03.08	1,119	65,7	65,1	---	0,5	73,09	56,14	0,90	0,50	22,43
04.08	1,152	67,6	67,1	---	0,6	73,02	56,07	0,90	0,50	24,00
05.08	1,183	70,7	70,1	---	0,6	72,80	56,16	0,90	0,50	24,00
Итого:	8,14	479,3	475,3	0,0	4,0	73,04	56,16	0,90	0,50	166,43
06.08	1,247	73,6	73,1	---	0,5	72,91	56,06	0,90	0,50	24,00
07.08	1,179	69,3	68,7	---	0,6	73,08	56,14	0,90	0,50	24,00
08.08	1,181	69,7	69,1	---	0,6	73,02	56,15	0,90	0,50	24,00
09.08	1,117	67,0	66,4	---	0,6	72,87	56,28	0,90	0,50	24,00
10.08	1,149	68,8	68,3	---	0,6	72,90	56,30	0,90	0,50	24,00
11.08	1,198	71,1	70,5	---	0,6	72,98	56,22	0,90	0,50	24,00
12.08	1,047	62,0	61,4	---	0,6	73,06	56,26	0,90	0,50	24,00
Итого:	8,12	481,4	477,4	0,0	4,0	72,97	56,20	0,90	0,50	168,00
13.08	1,229	71,7	71,2	---	0,6	73,18	56,13	0,90	0,50	24,00
14.08	1,144	70,0	69,4	---	0,6	72,82	56,55	0,90	0,50	24,00
15.08	1,103	68,5	67,9	---	0,6	72,79	56,78	0,90	0,50	24,00
16.08	1,118	71,0	70,4	---	0,6	72,57	56,90	0,90	0,50	24,00
17.08	1,185	72,7	72,1	---	0,6	72,91	56,70	0,90	0,50	24,00
18.08	1,218	74,9	74,4	---	0,6	72,73	56,56	0,90	0,50	24,00
19.08	1,154	70,9	70,3	---	0,6	72,77	56,59	0,90	0,50	24,00
Итого:	8,15	499,7	495,6	0,0	4,1	72,82	56,60	0,90	0,50	168,00
20.08	1,179	71,7	71,1	---	0,6	72,89	56,53	0,90	0,50	24,00
21.08	1,267	76,6	76,0	---	0,5	72,90	56,43	0,90	0,50	24,00
22.08	1,245	74,7	74,2	---	0,6	72,95	56,38	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,69	223,0	221,3	0,0	1,7	72,91	56,45	0,90	0,50	72,00
Итого:	36,05	2146,6	2128,9	0,0	17,7	72,97	56,26	0,90	0,50	742,4
						dT=	16,71			

dT= 16,71

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	742,4	0,0	0,0	0,0	1,6
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		36,05					
Показания интеграторов	На 24:00 22.07.2025	На 24:00 22.08.2025	Результат за период	На 12:00 27.08.2025			
Количество теплоты, Гкал	889,48	925,54	36,05	928,68			
Расход теплоносителя M1, т	85761,9	87908,5	2146,6	88269,4			
Расход теплоносителя M2, т	85733,9	87862,8	2128,9	88221,3			
Время наработки, ч	8034,6	8777,0	742,4	8885,5			
Время неработы Тнер = Тmax - Тmin - Ттех.н			1,6				

Представитель абонента

TSTAT v5.26

Представитель теплосети

