

#161352#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1560751

Номер абонента:

Адрес установки:

Громовой, 88 ООО Теплосервис

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.09.2025 по 23.10.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.09	1,308	79,2	78,5	---	0,7	72,99	56,58	0,90	0,50	24,00
24.09	1,355	80,3	79,6	---	0,7	73,17	56,38	0,90	0,50	24,00
25.09	1,353	80,8	80,1	---	0,7	73,11	56,44	0,90	0,50	24,00
26.09	1,332	79,7	79,0	---	0,7	73,00	56,38	0,90	0,50	24,00
27.09	1,391	83,7	83,0	---	0,7	73,02	56,48	0,90	0,50	24,00
28.09	1,503	91,6	90,9	---	0,7	73,02	56,71	0,90	0,50	24,00
29.09	1,417	85,9	85,2	---	0,7	73,03	56,64	0,90	0,50	24,00
Итого:	9,66	581,3	576,4	0,0	4,9	73,05	56,52	0,90	0,50	168,00
30.09	1,417	84,4	83,8	---	0,7	73,11	56,42	0,90	0,50	24,00
01.10	1,837	98,4	97,6	---	0,8	73,17	54,60	0,90	0,50	24,00
02.10	3,085	142,2	141,1	---	1,1	73,22	51,60	0,90	0,50	24,00
03.10	3,165	140,7	139,9	---	0,8	73,45	51,03	0,90	0,50	24,00
04.10	3,121	137,8	136,8	---	0,9	73,76	51,20	0,90	0,50	24,00
05.10	3,122	133,5	132,8	---	0,7	73,76	50,46	0,90	0,50	23,65
06.10	2,962	128,3	127,5	---	0,7	73,82	50,82	0,90	0,50	24,00
Итого:	18,71	865,3	859,5	0,0	5,7	73,50	51,96	0,90	0,50	167,65
07.10	2,756	122,8	122,0	---	0,8	73,69	51,34	0,90	0,50	24,00
08.10	2,893	131,5	130,7	---	0,8	73,63	51,71	0,90	0,50	24,00
09.10	2,827	129,8	129,0	---	0,7	73,65	51,94	0,90	0,50	24,00
10.10	2,762	126,1	125,5	---	0,7	73,78	51,96	0,90	0,50	24,00
11.10	2,743	127,0	126,3	---	0,6	73,62	52,11	0,90	0,50	24,00
12.10	2,942	136,7	135,9	---	0,8	73,66	52,23	0,90	0,50	24,00
13.10	2,922	132,7	131,9	---	0,7	73,64	51,70	0,90	0,50	24,00
Итого:	19,85	906,5	901,4	0,0	5,1	73,67	51,86	0,90	0,50	168,00
14.10	2,888	132,5	131,9	---	0,6	73,49	51,79	0,90	0,50	24,00
15.10	2,936	129,4	128,8	---	0,6	73,65	51,05	0,90	0,50	24,00
16.10	2,979	130,2	129,6	---	0,6	73,70	50,92	0,90	0,50	24,00
17.10	2,912	130,3	129,6	---	0,7	73,73	51,46	0,90	0,50	24,00
18.10	3,007	135,4	134,7	---	0,6	73,88	51,75	0,90	0,50	23,40
19.10	3,168	145,3	144,6	---	0,7	73,67	51,95	0,90	0,50	24,00
20.10	3,303	150,3	149,8	---	0,5	73,61	51,72	0,90	0,50	24,00
Итого:	21,19	953,4	949,0	0,0	4,4	73,67	51,53	0,90	0,50	167,40
21.10	3,242	146,3	145,7	---	0,6	73,66	51,60	0,90	0,50	24,00
22.10	3,147	142,5	141,9	---	0,6	73,70	51,70	0,90	0,50	24,00
23.10	3,038	138,1	137,5	---	0,6	73,75	51,84	0,90	0,50	24,00
Итого:	9,43	427,0	425,1	0,0	1,9	73,70	51,71	0,90	0,50	72,00
Итого:	78,83	3733,5	3711,4	0,0	22,0	73,54	52,51	0,90	0,50	743,0
						dT=	21,03			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	743,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	78,83						
Показания интеграторов	На 24:00 22.09.2025	На 24:00 23.10.2025	Результат за период		На 19:00 29.10.2025		
Количество теплоты, Гкал	958,77	1037,60	78,83		1055,60		
Расход теплоносителя M1, т	90178,3	93911,7	3733,5		94714,1		
Расход теплоносителя M2, т	90110,9	93822,3	3711,4		94621,1		
Время наработки, ч	9521,0	10264,1	743,0		10404,3		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			1,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

