

#283189#

Отчёт по теплотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой 94, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 8591  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 15022985  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	12,851	0	148,094	0	0	143,368	0	0	24	0	86,3	65	0,46	0,26	-11,6
19.02.2026	11,831	0	149,5	0	0	145,046	0	0	24	0	83	63,6	0,45	0,26	-
20.02.2026	11,523	0	150,17	0	0	145,724	0	0	24	0	82,6	63,8	0,45	0,26	-
21.02.2026	11,268	0	149,161	0	0	144,829	0	0	24	0	81,8	63,2	0,45	0,26	-
22.02.2026	10,7	0	159,883	0	0,001	155,595	0	0,001	24	0	78,1	61,7	0,45	0,26	-
23.02.2026	10,504	0	161,671	0	0	157,415	0	0	24	0	77,2	61,4	0,44	0,26	-
24.02.2026	10,102	0	159,821	0	0	155,663	0	0	24	0	76,8	61,3	0,44	0,26	-
25.02.2026	10,203	0	154,616	0	0	150,44	0	0	24	0	78,4	62,3	0,45	0,26	-
26.02.2026	10,067	0	160,42	0	0	156,231	0	0	24	0	77	61,7	0,44	0,26	-
27.02.2026	9,207	0	161,626	0	0	157,565	0	0	24	0	75,4	61,5	0,45	0,26	-
28.02.2026	9,235	0	171,35	0	0,001	167,01	0	0,001	24	0	75,7	62,5	0,45	0,26	-
01.03.2026	9,28	0	172,216	0	0	167,867	0	0	24	0	75,6	62,4	0,44	0,26	-
02.03.2026	9,376	0	166,484	0	0	162,269	0	0	24	0	75,7	61,9	0,45	0,26	-
03.03.2026	8,927	0	158,292	0	0	154,282	0	0	24	0	75,6	61,9	0,45	0,26	-
04.03.2026	9,265	0	164,042	0	0	159,891	0	0	24	0	75,6	61,8	0,44	0,26	-
05.03.2026	9,26	0	161,991	0	0	157,896	0	0	24	0	75,6	61,6	0,45	0,26	-
06.03.2026	9,097	0	160,009	0	0,001	155,961	0	0,001	24	0	75,7	61,8	0,45	0,26	-
07.03.2026	9,103	0	163,827	0	0	159,677	0	0	24	0	75,7	62,1	0,45	0,26	-
08.03.2026	8,742	0	165,378	0	0	161,186	0	0	24	0	75,7	62,8	0,46	0,26	-
09.03.2026	8,677	0	174,32	0	0	169,9	0	0	24	0	75,7	63,6	0,46	0,26	-
10.03.2026	7,994	0	168,981	0	0,001	164,71	0	0,001	24	0	75,6	64,1	0,46	0,26	-
11.03.2026	7,684	0	167,195	0	0	162,965	0	0	24	0	75,7	64,5	0,46	0,26	-
12.03.2026	7,603	0	168,136	0	0	163,89	0	0	24	0	75,6	64,5	0,46	0,26	-
13.03.2026	7,535	0	166,303	0	0	162,089	0	0	24	0	75,7	64,6	0,46	0,26	-
14.03.2026	7,375	0	170,118	0	0	165,81	0	0	24	0	75,8	65,2	0,46	0,26	-
15.03.2026	8,008	0	177,124	0	0	172,653	0	0	24	0	75,6	64,5	0,46	0,26	-
16.03.2026	8,156	0	168,139	0	0,001	163,859	0	0,001	24	0	75,8	64	0,46	0,26	-
17.03.2026	8,136	0	174,126	0	0	169,713	0	0	24	0	75,7	64,3	0,45	0,26	-
18.03.2026	8,165	0	168,514	0	0	164,247	0	0	24	0	75,7	63,9	0,45	0,26	-
Итого:	269,874	0	4741,507	0	0,005	4617,751	0	0,005	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,458														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	5558,052	71154,087	0	1,217	68440,448	0	1,2	21511	1277
18.03.2026	5827,923	75895,595	0	1,222	73058,197	0	1,204	22207	1277

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
19.03.2026 7:52:03