

#283044#

Отчёт по теплотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Школьная 3-5, Калининград (от)
Номер абонента 4817
Порядковый номер 8699
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19083662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	14,004	0	181,156	0	0	177,654	0	0	24	0	65,1	46,3	0,29	0,3	-11,6
19.02.2026	13,135	0	180,846	0	0	177,571	0	0	24	0	62,8	45,1	0,29	0,3	-
20.02.2026	12,927	0	181	0	0	177,765	0	0	24	0	62,4	45,1	0,29	0,3	-
21.02.2026	12,905	0	181,189	0	0	177,933	0	0	24	0	62,6	45,2	0,29	0,3	-
22.02.2026	12,188	0	180,969	0	0	177,882	0	0	24	0	60,8	44,4	0,29	0,3	-
23.02.2026	11,984	0	180,936	0	0	177,879	0	0	24	0	60,5	44,4	0,29	0,3	-
24.02.2026	11,588	0	180,932	0	0	177,966	0	0	24	0	59,6	44	0,29	0,3	-
25.02.2026	11,866	0	180,822	0	0	177,795	0	0	24	0	60,2	44,2	0,29	0,3	-
26.02.2026	11,587	0	180,762	0	0	177,786	0	0	24	0	59,7	44,1	0,29	0,3	-
27.02.2026	9,698	0	179,786	0	0	177,307	0	0	24	0	54,3	41,2	0,29	0,3	-
28.02.2026	9,63	0	180,404	0	0	177,908	0	0	24	0	54,4	41,4	0,29	0,3	-
01.03.2026	10,509	0	181,264	0	0	178,559	0	0	24	0	56,7	42,6	0,29	0,3	-
02.03.2026	10,523	0	181,004	0	0	178,296	0	0	24	0	56,7	42,6	0,29	0,3	-
03.03.2026	9,482	0	180,569	0	0	178,133	0	0	24	0	53,7	41	0,29	0,3	-
04.03.2026	10,784	0	181,068	0	0	178,32	0	0	24	0	57,1	42,7	0,29	0,3	-
05.03.2026	11,074	0	181,322	0	0	178,494	0	0	24	0	58	43,1	0,29	0,3	-
06.03.2026	10,905	0	181,47	0	0	178,669	0	0	24	0	57,6	43	0,29	0,3	-
07.03.2026	10,115	0	181,413	0	0	178,801	0	0	24	0	55,5	42	0,29	0,3	-
08.03.2026	10,078	0	181,711	0	0	179,098	0	0	24	0	55,6	42,2	0,29	0,3	-
09.03.2026	10,06	0	181,883	0	0	179,212	0	0	24	0	56,2	42,8	0,29	0,3	-
10.03.2026	9,795	0	181,897	0	0	179,274	0	0	24	0	55,6	42,5	0,29	0,3	-
11.03.2026	8,806	0	181,584	0	0	179,195	0	0	24	0	53,1	41,3	0,29	0,3	-
12.03.2026	8,705	0	181,321	0	0	179,026	0	0	24	0	52,1	40,5	0,3	0,3	-
13.03.2026	8,555	0	175,753	0	0	173,491	0	0	24	0	52,5	40,8	0,29	0,29	-
14.03.2026	7,829	0	179,971	0	0	177,834	0	0	24	0	50,4	39,9	0,29	0,29	-
15.03.2026	8,265	0	180,366	0	0	178,171	0	0	24	0	51,1	40	0,29	0,29	-
16.03.2026	9,047	0	180,768	0	0	178,382	0	0	24	0	53,2	41,1	0,29	0,3	-
17.03.2026	8,816	0	180,447	0	0	178,148	0	0	24	0	52,3	40,4	0,29	0,29	-
18.03.2026	8,895	0	180,361	0	0	178,064	0	0	24	0	52,2	40,3	0,29	0,3	-
Итого:	303,755	0	5242,974	0	0	5164,613	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,551														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	5375,725	103339,399	0	0	101910,03	0	0	25287	43
18.03.2026	5679,48	108582,374	0	0	107074,645	0	0	25983	43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:52:24