

#121372#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Великолукская 16-22, Калининград
4817
7455
ТВ7 (ASCII)
16033335
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,743	0	16,379	7,758	0	16,135	7,721	0	24	0	57,3	33,8	0,34	0,26	-
25.02.2025	2,907	0	16,903	7,716	0	16,645	7,678	0	24	0	57,2	33,9	0,33	0,26	-
26.02.2025	2,299	0	14,354	7,717	0	14,136	7,679	0	24	0	57,3	33,9	0,33	0,26	-
27.02.2025	2,276	0	14,194	7,637	0	13,978	7,599	0	24	0	57,4	33,9	0,34	0,26	-
28.02.2025	2,579	0	15,417	7,601	0	15,182	7,563	0	24	0	57,5	34,1	0,33	0,26	-
01.03.2025	2,879	0	16,653	7,556	0	16,397	7,518	0	24	0	56,7	33,9	0,32	0,26	-
02.03.2025	2,299	0	14,483	7,711	0	14,268	7,673	0	24	0	56,9	34,3	0,33	0,25	-
03.03.2025	2,704	0	16,247	7,785	0	16,004	7,745	0	24	0	56,8	33,9	0,33	0,26	-
04.03.2025	2,192	0	13,983	7,658	0	13,774	7,62	0	24	0	57,3	34	0,33	0,27	-
05.03.2025	2,701	0	15,894	7,449	0	15,652	7,412	0	24	0	57,2	33,8	0,31	0,27	-
06.03.2025	2,509	0	15,052	7,395	0	14,824	7,359	0	24	0	56,9	33,9	0,3	0,26	-
07.03.2025	2,23	0	13,935	7,389	0	13,725	7,352	0	24	0	57,1	34	0,31	0,27	-
08.03.2025	2,211	0	13,806	7,353	0	13,598	7,316	0	24	0	57,5	34,2	0,32	0,27	-
09.03.2025	2,755	0	15,993	7,289	0	15,748	7,252	0	24	0	57,5	34,2	0,32	0,26	-
10.03.2025	2,575	0	15,249	7,31	0	15,014	7,273	0	24	0	57,4	34,3	0,33	0,27	-
11.03.2025	2,39	0	14,467	7,251	0	14,247	7,214	0	24	0	57,4	34,3	0,33	0,26	-
12.03.2025	2,577	0	15,219	7,216	0	14,986	7,179	0	24	0	57,6	34,2	0,34	0,27	-
13.03.2025	2,698	0	15,624	7,122	0	15,384	7,086	0	24	0	56,7	33,6	0,34	0,27	-
14.03.2025	2,187	0	13,604	7,121	0	13,401	7,086	0	24	0	56,8	33,5	0,34	0,27	-
15.03.2025	2,249	0	13,807	7,087	0	13,601	7,052	0	24	0	45,7	30,6	0,29	0,26	-
16.03.2025	1,946	0	15,137	7,25	0	14,989	7,222	0	24	0	47,3	30,7	0,31	0,25	-
17.03.2025	2,588	0	18,228	7,683	0	18,034	7,653	0	24	0	56,3	33,6	0,34	0,27	-
18.03.2025	2,356	0	14,791	7,735	0	14,573	7,697	0	24	0	57	33,9	0,33	0,26	-
19.03.2025	2,573	0	15,534	7,67	0	15,299	7,632	0	24	0	57,2	34,2	0,31	0,26	-
20.03.2025	2,675	0	15,999	7,714	0	15,756	7,675	0	24	0	57,5	34,4	0,31	0,27	-
21.03.2025	3,027	0	17,401	7,695	0	17,134	7,655	0	24	0	57,4	34,3	0,32	0,27	-
22.03.2025	2,7	0	16,024	7,649	0	15,779	7,61	0	24	0	57,6	34,2	0,33	0,26	-
23.03.2025	2,936	0	16,896	7,583	0	16,635	7,545	0	24	0	57	34,2	0,33	0,26	-
Итого:	70,761	0	431,273	210,1	0	424,898	209,066	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,901														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	456,252	5857,874	2041,964	0	3038,641	1755,928	0	4379	550
23.03.2025	527,011	6289,145	2252,062	0	3463,54	1964,993	0	5051	550

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:55:30