

#147777#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025


Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК  
Великолукская 16-22, Калининград  
4817

Заводской номер счётчика 16033335	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1948,773	1948,773	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	959,581	863,543	96.038	<del>22.938</del>

198.83 м<sup>3</sup>  
13.889 ГДж

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#147125#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4817  
 Порядковый номер 7455  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 16033335  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 29.09.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	2,069	0	13,922	8,024	0	13,715	7,979	0	24	0	55,9	35,3	0,29	0,24
25.08.2025	-	2,342	0	15,238	7,975	0	15,017	7,931	0	24	0	33,8	27,1	0,25	0,26
26.08.2025	-	0,989	0	13,158	7,757	0	13,088	7,735	0	24	0	28,6	24,7	0,26	0,26
27.08.2025	-	0,631	0	12,077	7,893	0	12,039	7,877	0	24	0	23,8	22,4	0,26	0,26
28.08.2025	-	0,49	0	12,115	7,91	0	12,091	7,898	0	24	0	22,3	21,7	0,26	0,26
29.08.2025	-	0,578	0	12,227	6,615	0	12,209	6,608	0	24	0	21,8	21,5	0,21	0,23
30.08.2025	-	0,587	0	10,865	5,384	0	10,85	5,378	0	24	0	24,6	22,1	0,3	0,27
31.08.2025	-	0,746	0	11,901	5,505	0	11,873	5,499	0	24	0	55,2	34,1	0,28	0,24
01.09.2025	-	2,201	0	13,156	5,611	0	12,97	5,583	0	24	0	56,1	34	0,29	0,26
02.09.2025	-	2,042	0	12,469	5,975	0	12,286	5,945	0	24	0	56,4	34,3	0,29	0,26
03.09.2025	-	2,219	0	13,159	5,91	0	12,964	5,879	0	24	0	56,7	34,5	0,29	0,26
04.09.2025	-	2,322	0	13,557	5,937	0	13,354	5,906	0	24	0	57,1	34,4	0,28	0,26
05.09.2025	-	2,506	0	14,302	6,001	0	14,086	5,97	0	24	0	56,9	34,5	0,28	0,26
06.09.2025	-	2,066	0	12,484	6,009	0	12,296	5,978	0	24	0	56,9	34,6	0,29	0,26
07.09.2025	-	2,328	0	13,57	5,947	0	13,366	5,916	0	24	0	57,2	34,7	0,28	0,25
08.09.2025	-	2,622	0	14,693	5,852	0	14,469	5,821	0	24	0	57,2	35,3	0,29	0,26
09.09.2025	-	2,319	0	13,801	6,394	0	13,592	6,359	0	24	0	56,5	35,8	0,21	0,19
10.09.2025	-	1,507	0	9,05	4,059	0	8,916	4,036	0	24	0	56,6	36,8	0,29	0,26
11.09.2025	-	2,102	0	12,435	5,256	0	12,25	5,224	0	24	0	57,3	37,1	0,29	0,27
12.09.2025	-	2,623	0	14,929	5,876	0	14,701	5,839	0	24	0	58,3	37,2	0,29	0,26
13.09.2025	-	3,77	0	18,706	4,688	0	18,411	4,659	0	24	0	58,8	40,8	0,28	0,25
14.09.2025	-	5,002	0	22,63	2,88	0	22,269	2,858	0	24	0	58,4	40,5	0,27	0,24
15.09.2025	-	5,283	0	23,844	2,76	0	23,465	2,739	0	24	0	58,9	40,7	0,28	0,25
16.09.2025	-	5,991	0	25,923	1,8	0	25,506	1,786	0	24	0	58,8	27,4	0,28	0,24
17.09.2025	-	6,095	0	25,116	0	0	24,714	0	0	24	0	58,4	27,3	0,28	0,24
18.09.2025	-	5,797	0	24,051	0	0	23,672	0	0	24	0	58,3	27,1	0,28	0,24
19.09.2025	-	5,652	0	23,5	0	0	23,13	0	0	24	0	58,3	27,3	0,28	0,24
20.09.2025	-	5,657	0	23,5	0	0	23,129	0	0	24	0	58,6	27,2	0,28	0,24
21.09.2025	-	6,103	0	25,237	0	0	24,836	0	0	24	0	58,5	27,4	0,27	0,23
22.09.2025	-	5,771	0	23,897	0	0	23,518	0	0	24	0	58,5	27,3	0,28	0,24
23.09.2025	-	5,627	0	23,335	0	0	22,965	0	0	24	0	58,3	26,7	0,28	0,24
Итого:	-	96,037	0	518,847	138,018	0	511,747	137,403	0	744	0	51,39	31,35	0,28	0,25

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	863,543	8513,565	3388,031	0	5657,036	3095,271	0	8723	550
23.09.2025	959,581	9032,414	3526,047	0	6168,78	3232,673	0	9467	550

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_