

#166509#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Киевская 67, Калининград (Офисы)
4817
4101
ТЭМ-104
1544416
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,157	5,496	5,475	5,369	5,429	24	24	0	0	72,2	43	9,1	5,1	-
25.10.2025	0,174	6,198	6,162	6,054	6,107	24	24	0	0	72,3	43,7	9,1	5,1	-
26.10.2025	0,171	6,136	6,106	5,994	6,053	24	24	0	0	72,3	43,8	9,1	5,1	-
27.10.2025	0,183	6,623	6,58	6,469	6,52	24	24	0	0	72,4	44,2	9,1	5,1	-
28.10.2025	0,176	6,327	6,291	6,18	6,235	24	24	0	0	72,3	44	9,1	5,1	-
29.10.2025	0,179	6,383	6,339	6,234	6,282	24	24	0	0	72,6	44	9,1	5,1	-
30.10.2025	0,169	6,091	6,059	5,95	6,006	24	24	0	0	72,2	43,8	9,1	5,1	-
31.10.2025	0,181	6,552	6,513	6,401	6,456	25	25	0	0	72,1	43,9	9,1	5,1	-
01.11.2025	0,179	6,478	6,441	6,328	6,383	24	24	0	0	72,3	44,1	9,1	5,1	-
02.11.2025	0,167	5,818	5,801	5,684	5,751	24	24	0	0	72,4	43,1	9,1	5,1	-
03.11.2025	0,155	5,461	5,447	5,335	5,401	24	24	0	0	72,2	43,1	9,1	5,1	-
04.11.2025	0,167	6,014	5,99	5,875	5,937	24	24	0	0	72,1	43,7	9,1	5,1	-
05.11.2025	0,151	5,282	5,266	5,161	5,222	24	24	0	0	72,1	42,9	9,1	5,1	-
06.11.2025	0,161	5,645	5,626	5,515	5,577	24	24	0	0	72,3	43,2	9,1	5,1	-
07.11.2025	0,179	6,44	6,398	6,292	6,342	24	24	0	0	72,2	44	9,1	5,1	-
08.11.2025	0,195	7,262	7,193	7,094	7,126	24	24	0	0	72,3	45	9,1	5,1	-
09.11.2025	0,202	7,69	7,605	7,511	7,531	24	24	0	0	72,6	45,8	9,1	5,1	-
10.11.2025	0,18	6,562	6,521	6,41	6,462	24	24	0	0	72,2	44,2	9,1	5,1	-
11.11.2025	0,181	6,518	6,477	6,366	6,418	24	24	0	0	72,4	44,1	9,1	5,1	-
12.11.2025	0,18	6,536	6,492	6,384	6,434	24	24	0	0	72,3	44,3	9,1	5,1	-
13.11.2025	0,162	5,803	5,776	5,669	5,725	24	24	0	0	72,2	43,7	9,1	5,1	-
14.11.2025	0,158	5,669	5,644	5,538	5,594	24	24	0	0	72,2	43,7	9,1	5,1	-
15.11.2025	0,189	7,055	6,993	6,891	6,927	24	24	0	0	72,5	45,1	9,1	5,1	-
16.11.2025	0,214	7,486	7,394	7,297	7,32	24	24	0	0	75,9	46,6	9,1	5,1	-
17.11.2025	0,215	8,295	8,18	8,096	8,095	24	24	0	0	73,8	47,3	9,1	5,1	-
18.11.2025	0,226	9,162	9,015	8,944	8,918	24	24	0	0	73,2	48	9,1	5,1	-
19.11.2025	0,223	8,706	8,575	8,499	8,486	24	24	0	0	73,6	47,4	9,1	5,1	-
20.11.2025	0,231	8,989	8,849	8,767	8,752	24	24	0	0	74,9	48,6	9,1	5,1	-
21.11.2025	0,228	8,744	8,612	8,529	8,52	24	24	0	0	74,6	48	9,1	5,1	-
22.11.2025	0,232	8,871	8,736	8,653	8,642	24	24	0	0	74,8	48,1	9,1	5,1	-
23.11.2025	0,242	8,305	8,17	8,079	8,079	24	24	0	0	79,2	49,4	9,1	5,1	-
Итого:	5,807	212,597	210,726	207,568	208,73	745	745	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,807													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч745

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	130,401	7157,776	7102,04	6982,981	6998,158	28893,55	0,05
23.11.2025	136,209	7370,373	7312,764	7190,546	7206,887	29638,54	0,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:50:19