

#283184#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Мариупольская 5-9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4741
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	6,468	0	197,53	198,48	0	191,21	195,92	0	0	24	0	0	86,4	52,6	33,81	0,7	0,7	-
19.02.2026	5,607	0	177,89	179,15	0	172,56	177	0	0	23	1	1	83,2	50,7	32,48	0,7	0,7	-
20.02.2026	5,748	0	182,05	183,33	0	176,69	181,17	0	0	24	0	0	82,8	50,3	32,52	0,7	0,7	-
21.02.2026	5,796	0	190,31	191,72	0	184,77	189,42	0	0	24	0	0	82	50,7	31,38	0,7	0,7	-
22.02.2026	5,088	0	175,63	177,45	0	170,92	175,5	0	0	24	0	0	78,2	48,5	29,78	0,7	0,7	-
23.02.2026	4,998	0	178,95	181,13	0	174,25	179,11	0	0	24	0	0	77,3	48,7	28,67	0,7	0,7	-
24.02.2026	5,022	0	183,24	185,55	0	178,5	183,5	0	0	24	0	0	76,8	48,6	28,14	0,7	0,7	-
25.02.2026	5,272	0	181,64	183,47	0	176,71	181,4	0	0	24	0	0	78,9	49	29,85	0,7	0,7	-
26.02.2026	5,115	0	188,22	190,23	0	183,3	188,06	0	0	24	0	0	77,1	49,2	27,92	0,7	0,7	-
27.02.2026	4,404	0	166,2	168,31	0	162,15	166,54	0	0	24	0	0	74,3	47,1	27,21	0,7	0,7	-
28.02.2026	4,228	0	160,82	162,83	0	156,87	161,12	0	0	24	0	0	74,2	47,2	26,98	0,7	0,7	-
01.03.2026	4,525	0	177,15	179,26	0	172,88	177,34	0	0	24	0	0	73,9	47,7	26,2	0,7	0,7	-
02.03.2026	4,631	0	178,73	180,83	0	174,39	178,95	0	0	24	0	0	74,2	47,6	26,57	0,7	0,7	-
03.03.2026	4,298	0	162,7	164,68	0	158,73	162,97	0	0	24	0	0	74,2	47,1	27,1	0,7	0,7	-
04.03.2026	4,638	0	179,48	181,7	0	175,12	179,79	0	0	24	0	0	74	47,5	26,5	0,7	0,7	-
05.03.2026	4,808	0	187,96	190,35	0	183,37	188,3	0	0	24	0	0	74,2	48	26,24	0,7	0,7	-
06.03.2026	4,712	0	181,56	183,81	0	177,11	181,81	0	0	24	0	0	74,5	47,9	26,62	0,7	0,7	-
07.03.2026	4,438	0	172,66	174,84	0	168,44	172,98	0	0	24	0	0	74,2	47,8	26,36	0,7	0,7	-
08.03.2026	4,017	0	153,78	155,86	0	150,08	154,24	0	0	24	0	0	73,7	47	26,77	0,7	0,7	-
09.03.2026	3,914	0	152,07	154,27	0	148,38	152,63	0	0	24	0	0	73,7	47,3	26,4	0,7	0,7	-
10.03.2026	3,674	0	140,19	142,19	0	136,83	140,73	0	0	24	0	0	73,6	46,8	26,88	0,7	0,7	-
11.03.2026	3,463	0	130,07	131,93	0	126,94	130,62	0	0	24	0	0	73,8	46,4	27,32	0,7	0,7	-
12.03.2026	3,839	0	142,13	144,18	0	138,71	142,74	0	0	24	0	0	73,9	46,2	27,72	0,7	0,7	-
13.03.2026	3,632	0	135,86	137,74	0	132,57	136,32	0	0	24	0	0	74	46,5	27,44	0,7	0,7	-
14.03.2026	3,179	0	118,62	120,31	0	115,77	119,13	0	0	24	0	0	73,4	46	27,48	0,7	0,7	-
15.03.2026	3,835	0	145,57	147,6	0	142,1	146,11	0	0	24	0	0	73,2	46,2	27,02	0,7	0,7	-
16.03.2026	4,348	0	161,97	163,95	0	158,03	162,31	0	0	24	0	0	74,2	46,7	27,54	0,7	0,7	-
17.03.2026	4,226	0	158,91	160,91	0	155,07	159,27	0	0	24	0	0	73,8	46,5	27,27	0,7	0,7	-
18.03.2026	4,355	0	166,19	168,38	0	162,2	166,64	0	0	24	0	0	73,7	46,8	26,86	0,7	0,7	-
Итого:	132,278	0	4828,08	4884,44	0	4704,65	4831,62	0	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	132,278																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 695

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	2895,409	100907,09	103560,65	0	98414,09	102574,62	0
18.03.2026	3027,687	105735,17	108445,09	0	103118,74	107406,24	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:20:00