

#147846#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК  
Маточкина 12, г.Калининград

Заводской номер счётчика 34596	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	18188,89	18159,085	29.805	25.632

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#146707#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика SKM-01  
 Заводской номер 34596  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 30.09.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNар, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.08.2025	-	1,035	53,57	53,63	24	0	67,8	51,4
25.08.2025	-	1,009	46,99	47,13	23,99	128	68,9	51
26.08.2025	-	1,006	47,39	47,53	24	0	67,9	51
27.08.2025	-	0,991	46,56	46,76	24	0	69,5	51
28.08.2025	-	0,951	41,33	41,58	24	0	70,1	50,9
29.08.2025	-	0,961	43,27	43,45	24	0	69,6	51
30.08.2025	-	1,023	47,65	47,7	24	0	69,3	51,3
31.08.2025	-	1,025	46,99	47,05	24	0	69,3	51,1
01.09.2025	-	0,925	41,58	41,67	21,92	128	69,6	51,1
02.09.2025	-	0,901	38,1	38,17	22,86	128	69,4	50,4
03.09.2025	-	0,959	41,06	41,3	24	0	69,3	49,9
04.09.2025	-	0,952	41,99	42,2	24	0	69,1	50,1
05.09.2025	-	0,904	38,5	38,63	24	0	69,6	50,1
06.09.2025	-	0,883	38,56	38,64	24	0	69,4	50,3
07.09.2025	-	0,909	40,14	40,21	24	0	69,3	50,7
08.09.2025	-	0,857	37,55	37,68	23,96	192	68,5	49
09.09.2025	-	0,951	41,06	41,11	24	0	69,4	49,4
10.09.2025	-	0,926	40,78	40,69	24	0	69,5	50,5
11.09.2025	-	0,955	42,71	42,62	24	0	69,3	50,6
12.09.2025	-	0,939	40,65	40,57	24	0	69,6	50,3
13.09.2025	-	0,93	40,56	40,68	24	0	69,6	50,4
14.09.2025	-	1,022	45,27	46,32	24	0	69,5	50,5
15.09.2025	-	0,945	40,26	41,38	24	128	70,1	50,4
16.09.2025	-	1,005	42,43	43,55	24	0	70,3	50,4
17.09.2025	-	0,957	39,64	40,63	24	0	70,7	50,5
18.09.2025	-	1,011	42,69	43,56	24	0	70,4	50,6
19.09.2025	-	0,983	41,99	43,11	24	0	70,4	50,8
20.09.2025	-	0,932	40,1	41,35	24	0	70,4	51
21.09.2025	-	0,965	40,82	42,08	24	0	70,8	51
22.09.2025	-	0,975	42,81	44,02	24	0	70,4	51,3
23.09.2025	-	1,018	44,14	45,4	24	0	70,5	51,2
Итого:	-	29,805	1317,14	1330,4	740,73	-	69,6	50,62

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

740,73 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNар, ч
23.08.2025	18159,085	674422,75	676151,09	153708,85
23.09.2025	18188,89	675739,89	677481,49	154449,58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения