

#166770#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК
Маточкина 12, г.Калининград

4374
SKM-01
34596
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2025	3,303	101,36	102,43	24	0	72,2	44,1	-
25.10.2025	3,375	104,31	105,2	24	128	72,1	44,2	-
26.10.2025	3,561	111,6	112,6	24	0	72,2	44,7	-
27.10.2025	3,454	106,06	106,8	24	128	72,5	44,4	-
28.10.2025	3,418	105,56	106,25	24	0	72,3	44,3	-
29.10.2025	3,403	105,82	106,34	24	0	72,1	44,3	-
30.10.2025	3,341	104,17	104,78	24	0	72,1	44,4	-
31.10.2025	3,527	111,02	111,78	24	0	72,4	45,1	-
01.11.2025	3,328	102,47	103,16	24	0	72,5	44,4	-
02.11.2025	3,298	102,74	103,5	24	128	72,2	44,5	-
03.11.2025	3,501	109,37	110,15	24	0	72,4	44,7	-
04.11.2025	3,43	104,94	105,51	24	0	72,4	44,2	-
05.11.2025	3,322	102,13	103,04	24	0	72,3	44,3	-
06.11.2025	3,386	105,9	106,52	23,99	128	72,3	44,6	-
07.11.2025	3,528	110,93	111,64	23,99	128	72,7	45,2	-
08.11.2025	3,671	117,32	117,87	24	0	72,5	45,5	-
09.11.2025	3,738	118,47	118,99	24	0	72,5	45,2	-
10.11.2025	3,517	109,93	110,76	24	0	72,2	44,6	-
11.11.2025	3,428	103,13	103,9	24	0	72,3	43,4	-
12.11.2025	3,485	108,42	108,97	24	0	72,1	44,4	-
13.11.2025	3,424	107,28	107,61	24	0	72,1	44,6	-
14.11.2025	3,578	115,14	115,35	24	0	72,3	45,5	-
15.11.2025	4,308	140,27	140,26	24	0	74,7	48,3	-
16.11.2025	4,545	134,97	135,19	24	0	76,8	47,8	-
17.11.2025	4,353	143,84	144,13	24	0	73,8	47,8	-
18.11.2025	4,33	145,52	145,59	24	0	73,8	47,7	-
19.11.2025	4,5	147,87	148,38	24	0	74,8	48,6	-
20.11.2025	4,538	142,21	142,78	24	0	75,6	48	-
21.11.2025	4,639	150,92	151,45	24	0	75,1	48,6	-
22.11.2025	4,812	146,7	147,37	24	0	77,8	49,6	-
23.11.2025	5,136	141,45	142,14	24	0	81,2	50,1	-
Итого:	117,177	3661,82	3680,44	743,98	0	0	0	0
Гкал	100,771							

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.10.2025	18267,973	678381,83	680148,91	155169,58
23.11.2025	18385,15	682043,65	683829,35	155913,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 11:11:46