

#166454#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Полковника Ефремова 4, Калининград

5346

7997

ВКТ-7

00219093

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	6,655	0,283	330,5	321,51	323,15	317,6	5,55	24	0	0	70,4	50,7	19,7	0,6	0,4	-
25.10.2025	6,734	0,29	328,62	319,45	321,31	315,6	5,71	24	0	0	70,4	50,4	20,04	0,6	0,4	-
26.10.2025	6,753	0,332	326,15	316,04	318,93	312,29	6,64	24	0	0	70,3	50,2	20,1	0,6	0,4	-
27.10.2025	6,862	0,358	324,65	313,95	317,47	310,27	7,2	24	0	0	70,2	49,8	20,47	0,6	0,4	-
28.10.2025	6,938	0,369	327,78	316,81	320,5	313,08	7,42	24	0	0	70,5	50	20,46	0,6	0,4	-
29.10.2025	6,935	0,391	329,21	317,83	321,95	314,1	7,85	24	0	0	70,2	49,9	20,3	0,6	0,4	-
30.10.2025	6,933	0,398	330,36	318,88	323,05	315,13	7,92	24	0	0	70,3	50,1	20,22	0,6	0,4	-
31.10.2025	6,887	0,393	328,13	316,79	320,86	313,05	7,81	24	0	0	70,3	50	20,23	0,6	0,4	-
01.11.2025	6,855	0,401	328,49	316,92	321,28	313,24	8,04	24	0	0	69,8	49,8	20,07	0,6	0,4	-
02.11.2025	6,878	0,411	337,89	326,24	330,39	322,3	8,09	24	0	0	70,3	50,8	19,55	0,6	0,4	-
03.11.2025	6,716	0,382	332,79	321,77	325,44	317,88	7,56	24	0	0	70,2	50,7	19,43	0,6	0,4	-
04.11.2025	6,754	0,358	327,99	317,39	320,75	313,63	7,12	24	0	0	70,2	50,2	19,93	0,6	0,4	-
05.11.2025	6,821	0,367	335,71	324,92	328,29	321,03	7,26	24	0	0	70,2	50,6	19,63	0,6	0,4	-
06.11.2025	6,786	0,37	335,67	324,91	328,24	320,97	7,27	24	0	0	70,3	50,8	19,53	0,6	0,4	-
07.11.2025	6,787	0,36	329,7	319,08	322,42	315,26	7,16	24	0	0	70,2	50,3	19,91	0,6	0,4	-
08.11.2025	6,796	0,346	323	312,51	315,85	308,9	6,95	24	0	0	70,1	49,7	20,4	0,6	0,4	-
09.11.2025	6,924	0,342	328,45	317,95	321,23	314,28	6,95	24	0	0	70,1	49,6	20,46	0,6	0,4	-
10.11.2025	6,976	0,341	332,9	322,48	325,52	318,67	6,85	24	0	0	70,3	49,9	20,35	0,6	0,4	-
11.11.2025	6,951	0,32	330,51	320,47	323,18	316,68	6,5	24	0	0	70,4	49,9	20,48	0,6	0,4	-
12.11.2025	6,855	0,29	325,56	316,18	318,37	312,5	5,87	24	0	0	70,3	49,7	20,59	0,6	0,4	-
13.11.2025	6,806	0,267	324,31	315,37	317,13	311,71	5,42	24	0	0	70,3	49,7	20,59	0,6	0,4	-
14.11.2025	6,66	0,256	319,66	311,03	312,55	307,42	5,13	24	0	0	70,3	49,8	20,47	0,6	0,4	-
15.11.2025	6,766	0,272	304,08	295,16	297,15	291,75	5,4	24	0	0	71,4	49,5	21,86	0,6	0,4	-
16.11.2025	8,339	0,368	328,37	316,85	319,54	312,64	6,9	24	0	0	78,1	53,2	24,9	0,6	0,4	-
17.11.2025	7,847	0,323	327,29	316,88	319	312,81	6,19	24	0	0	75,8	52,2	23,56	0,6	0,4	-
18.11.2025	7,728	0,308	323,74	313,56	315,73	309,72	6,01	24	0	1	74,7	51,2	23,48	0,6	0,4	-
19.11.2025	7,746	0,256	325,45	316,32	317,42	312,44	4,98	24	0	0	74,6	51	23,59	0,6	0,4	-
20.11.2025	6,396	0,222	258,46	250,73	251,75	247,53	4,22	24	0	1	76,7	52,2	24,5	0,6	0,4	-
21.11.2025	8,056	0,265	324,31	314,81	316	310,86	5,14	24	0	0	76,2	51,6	24,63	0,6	0,4	-
22.11.2025	8,094	0,259	320,66	311,2	312,34	307,29	5,05	24	0	0	76,7	51,6	25,05	0,6	0,4	-
23.11.2025	8,93	0,316	321,82	310,88	312,65	306,72	5,93	24	0	0	80,9	53,4	27,51	0,6	0,4	-
Итого:	220,164	0	10072,21	9754,87	9839,44	9637,35	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	220,164															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	3926,377	160677,94	156844,66	156784,1	155038,44
23.11.2025	4146,541	170750,15	166599,53	166623,54	164675,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 12:27:18