

#207717#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 4-6, Калининград
5346
6753
ВКТ-7
00207662
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	1,723	0,001	49,94	49	48,35	48,47	-0,12	24	0	0	85,6	49,9	35,71	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	1,629	0,001	47,55	46,68	46,05	46,15	-0,1	24	0	0	85	49,6	35,48	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	1,525	0	46,83	46,02	45,47	45,54	-0,07	24	0	0	82,1	48,6	33,56	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	1,516	0	46,52	45,68	45,15	45,2	-0,05	24	0	0	82,2	48,6	33,58	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	1,605	0	50,18	49,3	48,69	48,8	-0,11	24	0	0	82,2	49,1	33,05	0,6	0,4	-6
29.01.2026	1,737	0,005	50,76	49,79	49,13	49,16	-0,03	24	0	0	86,5	51,2	35,31	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	1,787	0,003	51,41	50,44	49,71	49,76	-0,05	24	0	0	87,3	51,4	35,94	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	1,838	0,002	51,73	50,79	50,01	50,1	-0,09	24	0	0	88,3	51,5	36,79	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	1,951	0	55,23	54,24	53,36	53,52	-0,16	24	0	0	89,1	52,4	36,67	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	1,956	0,003	52,71	51,71	50,9	51,03	-0,13	24	0	0	90,8	52,3	38,5	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	1,879	0,002	49,59	48,62	47,88	47,98	-0,1	24	0	0	90,7	51,5	39,27	0,6	0,4	-18
04.02.2026	1,863	0,001	49,79	48,78	48,01	48,18	-0,17	24	0	0	90,7	51,8	38,91	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	1,694	0	45,62	44,68	44,08	44,2	-0,12	24	0	0	88,2	49,7	38,52	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	1,502	0	42,19	41,35	40,92	40,87	0,05	24	0	0	84,4	47,7	36,62	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	1,534	0	44,75	43,88	43,45	43,4	0,05	24	0	0	82,5	47,3	35,23	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	1,601	0,001	47,07	46,15	45,61	45,67	-0,06	24	0	0	83,8	48,7	35,16	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	1,678	0,001	47,04	46,12	45,49	45,59	-0,1	24	0	0	87	50	36,95	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	1,637	0	45,57	44,72	44,08	44,24	-0,16	24	0	0	86,6	49,4	37,28	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	1,434	0	42,72	41,96	41,45	41,5	-0,05	24	0	0	82,3	47,7	34,68	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	1,387	0	43,89	43,16	42,67	42,68	-0,01	24	0	0	79,1	46,7	32,47	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	1,414	0	44,29	43,52	43,04	43,04	0	24	0	0	80,4	47,5	32,84	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	1,554	0	45,59	44,77	44,19	44,29	-0,1	24	0	0	84,2	49	35,22	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	1,72	0,001	47,09	46,26	45,56	45,74	-0,18	24	0	0	88,3	50,4	37,91	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	1,764	0	47,12	46,38	45,49	45,82	-0,33	24	0	0	90,5	51,4	39,04	0,6	0,4	-
17.02.2026	1,734	0	47,68	46,96	46,1	46,37	-0,27	24	0	0	89,2	51,4	37,79	0,6	0,4	-
Итого:	41,662	0	1192,86	1170,96	1154,84	1157,3	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,662															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1002,884	50004,33	49485,66	48890,41	48888,29
17.02.2026	1044,546	51197,19	50656,62	50045,25	50045,59

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 8:16:40