

#283182#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 4-6, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6753
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207662
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	1,521	0	43,84	43,17	42,48	42,69	-0,21	24	0	0	84,8	48,8	35,97	0,6	0,4	-
19.02.2026	1,434	0	43,97	43,26	42,71	42,78	-0,07	24	0	0	81,5	47,8	33,67	0,6	0,4	-
20.02.2026	1,357	0	40,78	40,09	39,61	39,63	-0,02	24	0	0	81,1	46,8	34,26	0,6	0,4	-
21.02.2026	1,398	0	43,11	42,4	41,91	41,93	-0,02	24	0	0	80,6	47,3	33,29	0,6	0,4	-
22.02.2026	1,184	0	38,17	37,57	37,2	37,21	-0,01	24	0	0	76,8	44,9	31,85	0,6	0,4	-
23.02.2026	1,182	0	39,13	38,51	38,15	38,16	-0,01	24	0	0	75,7	44,7	30,97	0,6	0,4	-
24.02.2026	1,261	0,001	42,26	41,6	41,21	41,14	0,07	24	0	0	75,4	45	30,47	0,6	0,4	-
25.02.2026	1,292	0	42,52	41,84	41,41	41,39	0,02	24	0	0	77	45,9	31,14	0,6	0,4	-
26.02.2026	1,204	0	40,5	39,9	39,46	39,53	-0,07	24	0	0	75,7	45,1	30,62	0,6	0,4	-
27.02.2026	0,973	0	33,09	32,69	32,31	32,45	-0,14	24	0	0	72,6	42,2	30,34	0,6	0,4	-
28.02.2026	0,858	0	28,65	28,33	27,99	28,09	-0,1	24	0	0	72,5	41,7	30,81	0,6	0,4	-
01.03.2026	1,078	0	37,79	37,3	36,91	37,02	-0,11	24	0	0	72,3	42,9	29,4	0,6	0,4	-
02.03.2026	1,054	0	37,45	36,97	36,55	36,66	-0,11	24	0	0	72,3	43,3	28,99	0,6	0,4	-
03.03.2026	0,959	0	33,85	33,46	33,06	33,19	-0,13	24	0	0	72,2	43	29,22	0,6	0,4	-
04.03.2026	1,121	0	40,84	40,35	39,9	39,95	-0,05	24	0	0	72,3	44,2	28,16	0,6	0,4	-
05.03.2026	1,088	0	39,63	39,18	38,72	38,78	-0,06	24	0	0	72,1	43,9	28,18	0,6	0,4	-
06.03.2026	1,021	0	36,17	35,79	35,33	35,45	-0,12	24	0	0	72,6	43,6	29,05	0,6	0,4	-
07.03.2026	0,954	0	33,6	33,27	32,82	32,96	-0,14	24	0	0	72,1	42,8	29,27	0,6	0,4	-
08.03.2026	0,89	0	31,35	31,08	30,62	30,81	-0,19	24	0	0	72	42,6	29,35	0,6	0,4	-
09.03.2026	0,829	0	29,48	29,23	28,8	28,96	-0,16	24	0	0	71,9	42,9	29,03	0,6	0,4	-
10.03.2026	0,807	0	27,86	27,65	27,24	27,41	-0,17	24	0	0	71,8	42	29,8	0,6	0,4	-
11.03.2026	0,762	0	26,54	26,35	25,94	26,11	-0,17	24	0	0	71,7	42	29,65	0,6	0,4	-
12.03.2026	0,806	0	27,38	27,16	26,75	26,92	-0,17	24	0	0	72,2	41,9	30,3	0,6	0,4	-
13.03.2026	0,812	0	27,95	27,74	27,34	27,5	-0,16	24	0	0	71,8	41,8	30,01	0,6	0,4	-
14.03.2026	0,642	0	22,55	22,44	22,02	22,2	-0,18	24	0	0	71,5	41,9	29,58	0,6	0,4	-
15.03.2026	0,828	0	29,14	28,92	28,49	28,68	-0,19	24	0	0	71,4	42	29,33	0,6	0,4	-
16.03.2026	0,914	0	32,47	32,19	31,72	31,93	-0,21	24	0	0	72	42,9	29,04	0,6	0,4	-
17.03.2026	0,927	0	35,24	34,97	34,46	34,7	-0,24	24	0	0	69,3	42,1	27,2	0,6	0,4	-
18.03.2026	1,015	0	38,98	38,65	38,11	38,28	-0,17	24	0	0	70,5	43,7	26,82	0,6	0,4	-
Итого:	30,171	0	1024,29	1012,06	999,22	1002,51	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,171															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	1044,546	51197,19	50656,62	50045,25	50045,59
18.03.2026	1074,717	52221,48	51668,68	51044,47	51048,1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:14:11