

#142403#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Грибоедова 4-6, Калининград

5346

6753

ВКТ-7

00207662

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.06.2025 | 0,24        | 0            | 16,95      | 17,06      | 16,71     | 16,82     | -0,11     | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 47,6      | 14,61 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 25.06.2025 | 0,258       | 0            | 17,26      | 17,32      | 17,01     | 17,08     | -0,07     | 24          | 0          | 0      | 62,4      | 47,1      | 15,31 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 26.06.2025 | 0,243       | 0            | 17,3       | 17,3       | 17,05     | 17,06     | -0,01     | 24          | 0          | 0      | 62,3      | 48        | 14,3  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 27.06.2025 | 0,253       | 0,004        | 17,05      | 16,96      | 16,8      | 16,72     | 0,08      | 24          | 0          | 0      | 62,4      | 47,6      | 14,82 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 28.06.2025 | 0,258       | 0,002        | 17,54      | 17,41      | 17,28     | 17,17     | 0,11      | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 47,5      | 14,64 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 29.06.2025 | 0,255       | 0,002        | 16,81      | 16,62      | 16,56     | 16,38     | 0,18      | 24          | 0          | 0      | 62,5      | 47,6      | 14,96 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 30.06.2025 | 0,271       | 0,005        | 17,83      | 17,61      | 17,56     | 17,37     | 0,19      | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 47,3      | 14,96 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 01.07.2025 | 0,258       | 0,005        | 16,92      | 16,71      | 16,68     | 16,47     | 0,21      | 24          | 0          | 0      | 62,6      | 47,6      | 14,91 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.07.2025 | 0,257       | 0,01         | 17,99      | 17,74      | 17,74     | 17,5      | 0,24      | 24          | 0          | 0      | 62        | 48,3      | 13,69 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.07.2025 | 0,25        | 0,008        | 18,27      | 18,02      | 18,02     | 17,78     | 0,24      | 24          | 0          | 0      | 61,7      | 48,5      | 13,17 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.07.2025 | 0,249       | 0,011        | 18,27      | 18,01      | 18,02     | 17,77     | 0,25      | 24          | 0          | 0      | 61,7      | 48,4      | 13,27 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.07.2025 | 0,256       | 0,011        | 18,06      | 17,78      | 17,81     | 17,54     | 0,27      | 24          | 0          | 1      | 61,8      | 48,1      | 13,69 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.07.2025 | 0,28        | 0,009        | 18,46      | 18,18      | 18,21     | 17,94     | 0,27      | 24          | 0          | 0      | 62        | 47,3      | 14,68 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.07.2025 | 0,247       | 0,011        | 17,41      | 17,14      | 17,16     | 16,9      | 0,26      | 24          | 0          | 0      | 62,1      | 48,6      | 13,5  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.07.2025 | 0,25        | 0,01         | 17,83      | 17,55      | 17,58     | 17,31     | 0,27      | 24          | 0          | 0      | 61,9      | 48,4      | 13,54 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.07.2025 | 0,247       | 0,011        | 17,81      | 17,55      | 17,57     | 17,31     | 0,26      | 24          | 0          | 0      | 61,9      | 48,7      | 13,21 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.07.2025 | 0,264       | 0,013        | 18,08      | 17,79      | 17,83     | 17,55     | 0,28      | 24          | 0          | 1      | 62        | 48,1      | 13,94 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.07.2025 | 0,245       | 0,012        | 17,52      | 17,24      | 17,28     | 17        | 0,28      | 24          | 0          | 0      | 62        | 48,6      | 13,42 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.07.2025 | 0,24        | 0,011        | 17,77      | 17,5       | 17,53     | 17,26     | 0,27      | 24          | 0          | 0      | 61,8      | 49        | 12,78 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.07.2025 | 0,264       | 0,01         | 18,19      | 17,9       | 17,94     | 17,66     | 0,28      | 24          | 0          | 0      | 61,9      | 48        | 13,88 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.07.2025 | 0,251       | 0,01         | 17,52      | 17,25      | 17,27     | 17,01     | 0,26      | 24          | 0          | 0      | 62,1      | 48,4      | 13,72 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.07.2025 | 0,257       | 0,011        | 17,15      | 16,88      | 16,89     | 16,64     | 0,25      | 24          | 0          | 0      | 62,4      | 47,8      | 14,63 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.07.2025 | 0,267       | 0,01         | 17,7       | 17,42      | 17,45     | 17,18     | 0,27      | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 47,7      | 14,44 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.07.2025 | 0,207       | 0,009        | 16,16      | 15,94      | 15,92     | 15,73     | 0,19      | 21          | 3          | 1      | 62,1      | 49,6      | 12,51 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.07.2025 | 0,276       | 0,012        | 19,39      | 19,1       | 19,12     | 18,86     | 0,26      | 24          | 0          | 0      | 62        | 48,4      | 13,63 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.07.2025 | 0,25        | 0,009        | 17,6       | 17,34      | 17,35     | 17,1      | 0,25      | 24          | 0          | 0      | 62,5      | 48,8      | 13,74 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.07.2025 | 0,252       | 0,01         | 18,54      | 18,27      | 18,26     | 18,03     | 0,23      | 24          | 0          | 0      | 62        | 48,9      | 13,09 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.07.2025 | 0,261       | 0,009        | 17,72      | 17,45      | 17,45     | 17,21     | 0,24      | 24          | 0          | 0      | 62,5      | 48,2      | 14,3  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.07.2025 | 0,24        | 0,01         | 17,86      | 17,6       | 17,6      | 17,36     | 0,24      | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 49,2      | 12,99 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.07.2025 | 0,243       | 0,011        | 17,95      | 17,69      | 17,7      | 17,45     | 0,25      | 24          | 0          | 0      | 62,2      | 48,9      | 13,22 | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 7,589       | 0            | 530,91     | 524,33     | 523,35    | 517,16    | 0         | 717         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 7,589       |              |            |            |           |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

717

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.06.2025 | 859,57   | 44214,81 | 43761,32 | 43229,05 | 43224,31 |
| 23.07.2025 | 867,159  | 44745,72 | 44285,65 | 43752,4  | 43741,47 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 6:50:51