

#145271#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 4-6, Калининград
5346
6753
ВКТ-7
00207662
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,246	0,009	17,73	17,47	17,49	17,23	0,26	24	0	0	62,3	49,1	13,17	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,244	0,011	17,01	16,76	16,76	16,52	0,24	24	0	0	62,6	48,6	13,97	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,239	0,012	17,68	17,43	17,43	17,19	0,24	24	0	0	62,2	49,2	13,01	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,244	0,01	17,71	17,47	17,46	17,23	0,23	24	0	0	62,3	49	13,28	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,254	0,01	18,22	17,99	17,97	17,75	0,22	24	0	0	62,1	48,6	13,47	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,261	0,01	18,23	18	17,94	17,76	0,18	24	0	0	62,3	48,3	13,97	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,261	0,01	18,35	18,13	18,08	17,89	0,19	24	0	0	62,2	48,3	13,9	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,27	0,008	18,01	17,76	17,76	17,52	0,24	24	0	0	62,4	48	14,36	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,241	0,011	17,66	17,4	17,42	17,16	0,26	24	0	0	62,2	49,2	13,09	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,243	0,01	17,31	17,06	17,06	16,82	0,24	24	0	0	62,4	48,9	13,51	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,251	0,011	17,8	17,53	17,55	17,29	0,26	24	0	0	62,2	48,6	13,62	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,25	0,012	17,28	17,02	17,03	16,78	0,25	24	0	1	62,6	48,6	13,99	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,254	0,01	17,34	17,08	17,09	16,84	0,25	24	0	0	62,5	48,4	14,14	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,259	0,012	18,08	17,81	17,81	17,57	0,24	24	0	0	62,2	48,2	13,92	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,26	0,007	18,06	17,79	17,81	17,55	0,26	24	0	0	62	48,2	13,85	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,247	0,011	18,15	17,9	17,89	17,66	0,23	24	0	0	61,7	48,6	13,1	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,241	0,01	17,93	17,69	17,67	17,45	0,22	24	0	0	62	49,1	12,84	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,247	0,009	17,75	17,51	17,5	17,27	0,23	24	0	0	62,1	48,5	13,57	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,249	0,008	17,73	17,5	17,48	17,26	0,22	24	0	0	62,2	48,6	13,6	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,264	0,009	18,03	17,81	17,78	17,57	0,21	24	0	0	62,3	48	14,23	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,073	0,001	16,01	15,95	15,82	15,78	0,04	24	0	1	52,9	48,5	4,39	0,6	0,4	-
14.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,1	24,2	-0,1	0,6	0,4	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23	22,9	0,11	0,6	0,4	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,4	22,4	0,08	0,6	0,4	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,7	21,8	-0,09	0,6	0,4	-
18.08.2025	0	0	0,12	0,13	0,12	0,13	-0,01	24	0	1	20,9	20,4	0,47	0,6	0,4	-
19.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,8	20,6	0,1	0,6	0,4	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,4	20,3	0,06	0,6	0,4	-
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20	20	0,09	0,6	0,4	-
22.08.2025	0	0	0,83	0,86	0,83	0,86	-0,03	24	0	1	19,7	19,4	0,33	0,6	0,4	-
23.08.2025	0	0	0,04	0,05	0,04	0,05	-0,01	24	0	1	20,2	19,4	0,8	0,6	0,4	-
Итого:	5,098	0	373,06	368,1	367,79	363,13	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,098															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	867,159	44745,72	44285,65	43752,4	43741,47
23.08.2025	872,257	45118,78	44653,75	44120,19	44104,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 9:32:11