

#148696#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 4-6, Калининград
5346
6753
ВКТ-7
00207662
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0	0	0,09	0,11	0,09	0,11	-0,02	24	0	1	19,6	18,2	1,39	0,6	0,4	-
25.08.2025	-0,006	0	14,74	14,87	14,7	14,83	-0,13	24	0	1	24,4	25,3	-0,88	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,039	0	59,29	59,74	59,05	59,5	-0,45	24	0	1	29,3	28,5	0,8	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,264	0	30,38	30,42	29,96	30,06	-0,1	24	0	0	56,6	47,6	8,96	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,275	0,003	19,38	19,33	19,1	19,09	0,01	24	0	0	62,1	47,7	14,39	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,236	0	18,94	19,11	18,68	18,87	-0,19	24	0	0	62,2	48,9	13,3	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,226	0	18,09	18,29	17,84	18,05	-0,21	24	0	0	62,3	49	13,29	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,253	0	18,28	18,49	17,99	18,25	-0,26	24	0	0	62,5	47,7	14,78	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,244	0	17,87	18,06	17,6	17,82	-0,22	24	0	0	62,5	48,2	14,36	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,229	0	18,14	18,33	17,88	18,09	-0,21	24	0	0	62,2	48,8	13,46	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,225	0	18,6	18,8	18,34	18,56	-0,22	24	0	0	61,9	49,2	12,71	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,229	0	18,26	18,45	17,98	18,21	-0,23	24	0	0	62,1	48,9	13,25	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,23	0	18,94	19,14	18,68	18,9	-0,22	24	0	0	61,9	49	12,96	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,23	0	18,45	18,68	18,18	18,44	-0,26	24	0	0	62,2	48,9	13,32	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,239	0	18,78	19,03	18,49	18,79	-0,3	24	0	0	62	48,4	13,65	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,259	0	19,55	19,8	19,23	19,56	-0,33	24	0	0	61,9	47,6	14,32	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,172	0	13,41	13,57	13,18	13,4	-0,22	17	7	1	62,6	48,6	13,97	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,165	0	13,52	13,68	13,3	13,51	-0,21	17	7	1	62,7	49,6	13,09	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,258	0	20,19	20,36	19,86	20,12	-0,26	24	0	0	62,1	48,5	13,64	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,24	0	19,82	19,96	19,54	19,72	-0,18	24	0	0	62,3	49,6	12,7	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,23	0,001	19,7	19,81	19,4	19,57	-0,17	24	0	0	62,1	49,8	12,28	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,251	0	19,67	19,72	19,35	19,48	-0,13	24	0	0	62,3	49	13,28	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,271	0,001	20,19	20,21	19,86	19,97	-0,11	24	0	0	62,3	48,5	13,84	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,278	0	19,15	19,16	18,85	18,92	-0,07	24	0	0	63	48	15	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,259	0	19,02	19,05	18,75	18,81	-0,06	24	0	0	62,6	48,5	14,07	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,249	0,001	19,42	19,45	19,12	19,21	-0,09	24	0	0	62,4	49,1	13,22	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,247	0,001	19,37	19,4	19,08	19,16	-0,08	24	0	0	62,3	49,2	13,1	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,262	0,001	19,21	19,26	18,92	19,02	-0,1	24	0	0	62,6	48,6	14,05	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,263	0	18,93	18,98	18,65	18,74	-0,09	24	0	0	62,8	48,5	14,3	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,259	0	19,01	19,04	18,72	18,8	-0,08	24	0	0	62,5	48,5	13,97	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,258	0	19,36	19,38	19,08	19,14	-0,06	24	0	0	62,4	48,8	13,68	0,6	0,4	-
Итого:	6,834	0	607,75	611,68	599,45	604,7	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,834															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

730

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	872,257	45118,78	44653,75	44120,19	44104,6
23.09.2025	879,091	45726,53	45265,43	44719,64	44709,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 10:42:56