

#163087#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 4-6, Калининград
5346
6753
ВКТ-7
00207662
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,266	0	19,2	19,19	18,91	18,95	-0,04	24	0	0	62,6	48,5	14,09	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,267	0	18,37	18,35	18,08	18,11	-0,03	24	0	0	63	48,3	14,74	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,273	0,001	18,45	18,4	18,18	18,16	0,02	24	0	0	63	48,1	14,97	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,249	0	18,33	18,3	18,07	18,06	0,01	24	0	0	62,6	48,8	13,74	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,263	0,003	19,14	19,07	18,85	18,83	0,02	24	0	0	62,3	48,4	13,88	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,26	0	19,55	19,48	19,27	19,23	0,04	24	0	0	61,8	48,4	13,38	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,286	0,003	18,91	18,81	18,61	18,57	0,04	24	0	0	62,6	47,4	15,2	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,246	0,003	17,94	17,86	17,65	17,64	0,01	22	2	1	63,1	49	14,1	0,6	0,4	-
02.10.2025	0,275	0,002	19,3	19,21	18,96	18,95	0,01	24	0	0	64,4	50	14,43	0,6	0,4	-
03.10.2025	0,559	0,004	22,39	22,05	21,94	21,81	0,13	24	0	0	69,3	44	25,29	0,6	0,4	-
04.10.2025	0,851	0	31,14	30,69	30,47	30,45	0,02	24	0	0	70,5	42,6	27,95	0,6	0,4	-
05.10.2025	0,752	0,002	26,75	26,3	26,18	26,06	0,12	24	0	0	70,9	42,5	28,47	0,6	0,4	-
06.10.2025	0,752	0	26,86	26,42	26,29	26,18	0,11	24	0	0	70,9	42,5	28,4	0,6	0,4	-
07.10.2025	0,764	0	27,61	27,17	26,98	26,93	0,05	24	0	0	71,4	43,1	28,26	0,6	0,4	-
08.10.2025	0,75	0	27,06	26,65	26,43	26,41	0,02	24	0	0	71,1	42,9	28,19	0,6	0,4	-
09.10.2025	0,68	0	24,58	24,21	24,04	23,97	0,07	24	0	0	71,1	43	28,09	0,6	0,4	-
10.10.2025	0,659	0	23,95	23,59	23,45	23,36	0,09	23	1	1	71	43,1	27,9	0,6	0,4	-
11.10.2025	0,627	0	22,88	22,56	22,38	22,32	0,06	24	0	0	70,9	43	27,94	0,6	0,4	-
12.10.2025	0,683	0	24,88	24,52	24,34	24,28	0,06	24	0	0	70,8	42,8	28,03	0,6	0,4	-
13.10.2025	0,776	0	28,27	27,85	27,62	27,6	0,02	24	0	0	71	42,8	28,15	0,6	0,4	-
14.10.2025	0,803	0	29,29	28,89	28,63	28,65	-0,02	24	0	0	71,1	43	28,07	0,6	0,4	-
15.10.2025	0,727	0,001	26,46	26,1	25,84	25,86	-0,02	24	0	0	71,3	43,1	28,16	0,6	0,4	-
16.10.2025	0,72	0	25,95	25,61	25,4	25,37	0,03	24	0	0	71,1	43	28,18	0,6	0,4	-
17.10.2025	0,677	0,001	24,55	24,25	24,04	24,01	0,03	24	0	0	71,2	43	28,17	0,6	0,4	-
18.10.2025	0,805	0	29,55	29,16	28,87	28,92	-0,05	24	0	0	71,4	43,4	27,95	0,6	0,4	-
19.10.2025	0,842	0	30,93	30,51	30,23	30,25	-0,02	24	0	0	71,4	43,5	27,87	0,6	0,4	-
20.10.2025	0,954	0	36,58	36,1	35,72	35,73	-0,01	24	0	0	71,1	44,4	26,76	0,6	0,4	-
21.10.2025	0,918	0	34,68	34,21	33,91	33,89	0,02	24	0	0	71,4	44,4	26,96	0,6	0,4	-
22.10.2025	0,794	0	29,14	28,75	28,51	28,51	0	24	0	0	71,1	43,2	27,88	0,6	0,4	-
23.10.2025	0,705	0	25,47	25,15	24,92	24,91	0,01	24	0	0	70,8	42,6	28,25	0,6	0,4	-
Итого:	18,183	0	748,16	739,41	732,77	731,97	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,183															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	879,091	45726,53	45265,43	44719,64	44709,3
23.10.2025	897,274	46474,69	46004,84	45452,41	45441,27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:34:49