

#166505#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 4-6, Калининград
5346
6753
ВКТ-7
00207662
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,691	0	24,67	24,37	24,14	24,13	0,01	24	0	0	71,3	42,8	28,54	0,6	0,4	-
25.10.2025	0,733	0	26,16	25,83	25,59	25,59	0	24	0	0	71,3	42,6	28,61	0,6	0,4	-
26.10.2025	0,846	0	30,35	29,94	29,62	29,69	-0,07	24	0	0	71,2	42,6	28,65	0,6	0,4	-
27.10.2025	0,913	0	33,05	32,62	32,31	32,38	-0,07	24	0	0	71,5	43,1	28,37	0,6	0,4	-
28.10.2025	0,849	0	30,85	30,46	30,16	30,22	-0,06	24	0	0	71	42,8	28,21	0,6	0,4	-
29.10.2025	0,816	0	29,73	29,37	29,06	29,13	-0,07	24	0	0	70,8	42,7	28,15	0,6	0,4	-
30.10.2025	0,788	0	28,94	28,6	28,3	28,36	-0,06	24	0	0	70,6	42,6	28,04	0,6	0,4	-
31.10.2025	0,799	0	29,2	28,84	28,54	28,6	-0,06	24	0	0	70,7	42,6	28,14	0,6	0,4	-
01.11.2025	0,832	0	30,48	30,12	29,8	29,88	-0,08	24	0	0	70,9	42,9	28,06	0,6	0,4	-
02.11.2025	0,743	0	26,61	26,31	26,02	26,07	-0,05	24	0	0	71,1	42,5	28,63	0,6	0,4	-
03.11.2025	0,728	0	26,21	25,93	25,64	25,69	-0,05	24	0	0	71,1	42,7	28,43	0,6	0,4	-
04.11.2025	0,798	0	29,12	28,78	28,46	28,54	-0,08	24	0	0	70,8	42,7	28,09	0,6	0,4	-
05.11.2025	0,715	0	26,05	25,78	25,47	25,54	-0,07	24	0	0	71	42,7	28,24	0,6	0,4	-
06.11.2025	0,737	0	26,4	26,12	25,81	25,88	-0,07	24	0	0	71,1	42,5	28,64	0,6	0,4	-
07.11.2025	0,848	0	30,67	30,32	29,97	30,08	-0,11	24	0	0	71,5	43	28,5	0,6	0,4	-
08.11.2025	0,928	0	34,04	33,66	33,28	33,4	-0,12	24	0	0	71,6	43,5	28,07	0,6	0,4	-
09.11.2025	0,964	0	35,86	35,47	35,07	35,2	-0,13	24	0	0	71,5	43,8	27,66	0,6	0,4	-
10.11.2025	0,93	0	33,84	33,47	33,08	33,23	-0,15	24	0	0	71,8	43,4	28,39	0,6	0,4	-
11.11.2025	0,86	0	30,37	30,05	29,66	29,81	-0,15	24	0	0	72,2	43	29,23	0,6	0,4	-
12.11.2025	0,842	0	30,22	29,91	29,53	29,67	-0,14	24	0	0	71,7	43,1	28,64	0,6	0,4	-
13.11.2025	0,765	0	27,23	26,94	26,6	26,7	-0,1	24	0	0	71,6	42,8	28,81	0,6	0,4	-
14.11.2025	0,787	0	28,21	27,89	27,6	27,65	-0,05	24	0	0	71,4	42,7	28,66	0,6	0,4	-
15.11.2025	0,972	0	35,53	35,1	34,71	34,81	-0,1	24	0	0	72	43,9	28,13	0,6	0,4	-
16.11.2025	1,233	0	43,52	42,99	42,44	42,51	-0,07	24	0	0	75,9	46,7	29,14	0,6	0,4	-
17.11.2025	1,107	0	40,06	39,63	39,09	39,2	-0,11	24	0	0	73,7	45,3	28,41	0,6	0,4	-
18.11.2025	0,462	0,032	19,26	18,23	18,9	18,08	0,82	22	2	1	63,9	41,3	22,58	0,6	0,4	-
19.11.2025	1,014	0	36,3	35,94	35,41	35,64	-0,23	23	1	1	72,9	44,1	28,85	0,6	0,4	-
20.11.2025	0,264	0,013	10,73	10,2	10,53	10,11	0,42	24	0	1	65	41,7	23,22	0,6	0,4	-
21.11.2025	0,778	0,002	28,21	27,83	27,58	27,59	-0,01	24	0	1	69,6	41,5	28,12	0,6	0,4	-
22.11.2025	1,269	0,006	43,79	42,92	42,73	42,45	0,28	24	0	0	75	45,6	29,39	0,6	0,4	-
23.11.2025	1,446	0	46,48	45,7	45,2	45,22	-0,02	24	0	0	80	48	32,05	0,6	0,4	-
Итого:	26,457	0	952,14	939,32	930,3	931,05	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,457															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	897,274	46474,69	46004,84	45452,41	45441,27
23.11.2025	923,731	47426,83	46944,16	46382,71	46372,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 16:26:01