

#190605#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 4-6, Калининград
5346
6753
ВКТ-7
00207662
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	1,42	0	45,97	45,35	44,7	44,87	-0,17	24	0	0	80,6	48,6	31,95	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	1,346	0	44,85	44,3	43,66	43,82	-0,16	24	0	0	78,5	47,5	31	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	1,314	0	44,27	43,71	43,07	43,23	-0,16	24	0	0	78	47,2	30,72	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	1,281	0	43,55	43	42,4	42,52	-0,12	24	0	0	77,2	46,8	30,32	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	1,287	0	44,01	43,43	42,86	42,95	-0,09	24	0	0	76,7	46,6	30,12	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	1,298	0	45,14	44,56	43,95	44,08	-0,13	24	0	0	76,8	47,2	29,6	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	1,35	0	46,7	46,08	45,49	45,6	-0,11	24	0	0	76,8	47	29,77	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	1,217	0	42,07	41,54	41,04	41,06	-0,02	24	0	0	75,9	46,2	29,65	0,6	0,4	-
02.12.2025	1,334	0	45,7	45,08	44,49	44,6	-0,11	24	0	0	77,6	47,4	30,15	0,6	0,4	-
03.12.2025	1,129	0,001	40,2	39,7	39,24	39,25	-0,01	24	0	0	73,5	44,7	28,78	0,6	0,4	-
04.12.2025	1,063	0	37,86	37,39	36,93	37,11	-0,18	24	0	0	73,1	44	29,07	0,6	0,4	-
05.12.2025	0,992	0,001	34,84	34,4	34,01	34,12	-0,11	24	0	0	73,1	43,7	29,34	0,6	0,4	-
06.12.2025	0,944	0	33	32,61	32,21	32,37	-0,16	24	0	0	72,6	43,1	29,46	0,6	0,4	-
07.12.2025	1,062	0	38,42	37,94	37,52	37,63	-0,11	24	0	0	72,5	44	28,47	0,6	0,4	-
08.12.2025	1,044	0	36,88	36,41	36,02	36,13	-0,11	24	0	0	72,5	43,4	29,07	0,6	0,4	-
09.12.2025	0,827	0	28,66	28,33	27,98	28,09	-0,11	24	0	0	72,2	42,4	29,74	0,6	0,4	-
10.12.2025	0,754	0	25,97	25,69	25,37	25,45	-0,08	24	0	0	72,4	42,6	29,8	0,6	0,4	-
11.12.2025	0,811	0	27,78	27,46	27,14	27,21	-0,07	24	0	0	72,6	42,5	30,02	0,6	0,4	-
12.12.2025	0,825	0	28,54	28,22	27,86	27,98	-0,12	24	0	0	72,4	42,6	29,8	0,6	0,4	-
13.12.2025	0,982	0	35,03	34,59	34,25	34,34	-0,09	24	0	0	72,2	43,4	28,79	0,6	0,4	-
14.12.2025	0,94	0	33,2	32,8	32,44	32,56	-0,12	24	0	0	72,2	43,1	29,1	0,6	0,4	-
15.12.2025	1,06	0	40,75	40,26	39,82	39,91	-0,09	24	0	0	70,6	43,9	26,69	0,6	0,4	-
16.12.2025	1,12	0	41,27	40,76	40,31	40,34	-0,03	24	0	0	72,3	44,5	27,86	0,6	0,4	-
17.12.2025	1,229	0	43,57	43	42,45	42,52	-0,07	24	0	0	75	46	29	0,6	0,4	-
18.12.2025	1,197	0	42,17	41,63	41,1	41,19	-0,09	24	0	0	75,2	46	29,21	0,6	0,4	-
19.12.2025	1,023	0	36,31	35,87	35,45	35,6	-0,15	24	0	0	72,8	43,7	29,07	0,6	0,4	-
20.12.2025	0,961	0	33,84	33,43	33,1	33,19	-0,09	24	0	0	72	42,8	29,15	0,6	0,4	-
21.12.2025	0,972	0	34,34	33,89	33,55	33,64	-0,09	24	0	0	72	43	29,07	0,6	0,4	-
22.12.2025	1,008	0	35,74	35,27	34,92	35	-0,08	24	0	0	72,3	43,4	28,93	0,6	0,4	-
23.12.2025	1,31	0	45,1	44,45	43,93	43,97	-0,04	24	0	0	76,6	46,8	29,82	0,6	0,4	-
Итого:	33,1	0	1155,73	1141,15	1127,26	1130,33	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,1															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	923,731	47426,83	46944,16	46382,71	46372,32
23.12.2025	956,831	48582,56	48085,31	47509,97	47502,65

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:28:02