

#207716#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Спортивная школа им. Белоглазовых
Ореховая 5, Калининград (Администрация)
5207
7351
ВКТ-7
00270557
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.01.2026	0,025	0	1,61	0	0	1,57	0	0	0	24	0	1	75,7	24	51,76	0,96	0,6	-11,6
23.01.2026	0,074	0	4,02	0	0	3,9	0	0	0	24	0	1	80,2	37,2	42,95	0,96	0,6	-8,3
24.01.2026	0,051	0	3,31	0	0	3,23	0	0	0	24	0	1	80,3	32,9	47,47	0,96	0,6	-9,4
25.01.2026	0,048	0	5,15	0	0	5,02	0	0	0	24	0	1	80,2	38,5	41,67	0,96	0,6	-7,3
26.01.2026	0,042	0	3,47	0	0	3,39	0	0	0	24	0	1	76,7	37	39,72	0,96	0,6	-4,4
27.01.2026	0,029	0	1,59	0	0	1,55	0	0	0	24	0	1	72,5	26,2	46,32	0,96	0,6	-3,8
28.01.2026	0,098	0	4,84	0	0	4,71	0	0	0	24	0	1	79,8	36,2	43,6	0,96	0,6	-6
29.01.2026	0,051	0	2,36	0	0	2,3	0	0	0	24	0	1	79,4	25,2	54,13	0,96	0,6	-9,7
30.01.2026	0,034	0	1,74	0	0	1,7	0	0	0	24	0	1	76,4	29,4	46,99	0,96	0,6	-12,4
31.01.2026	0,035	0	2,2	0	0	2,15	0	0	0	24	0	1	78,5	30,8	47,71	0,96	0,6	-13,8
01.02.2026	0,013	0	3,62	0	0	3,51	0	0	0	24	0	1	82,6	39,1	43,45	0,96	0,6	-18,9
02.02.2026	0,079	0	3,81	0	0	3,69	0	0	0	24	0	1	85	36,6	48,4	0,96	0,6	-20,1
03.02.2026	0,08	0	3,96	0	0	3,84	0	0	0	24	0	1	85,2	34,5	50,74	0,96	0,6	-18
04.02.2026	0,07	0	3,94	0	0	3,83	0	0	0	24	0	1	84,3	39,2	45,1	0,96	0,6	-12,3
05.02.2026	0,058	0	2,89	0	0	2,82	0	0	0	24	0	1	80,4	34,3	46,1	0,96	0,6	-7,6
06.02.2026	0,054	0	2,86	0	0	2,79	0	0	0	24	0	1	77,5	33,1	44,39	0,96	0,6	-3,2
07.02.2026	0,065	0	4,35	0	0	4,23	0	0	0	24	0	1	77,9	38,4	39,56	0,96	0,6	-3,3
08.02.2026	0,044	0	4,67	0	0	4,54	0	0	0	24	0	1	79,3	37,1	42,13	0,96	0,6	-4,9
09.02.2026	0,052	0	2,37	0	0	2,3	0	0	0	24	0	1	79,2	31,7	47,48	0,96	0,6	-12,1
10.02.2026	0,048	0	2,18	0	0	2,12	0	0	0	24	0	1	77,8	28,4	49,46	0,96	0,6	-12,4
11.02.2026	0,087	0	4,78	0	0	4,65	0	0	0	24	0	1	77,7	33,7	44,01	0,96	0,6	-3,8
12.02.2026	0,046	0	2,52	0	0	2,47	0	0	0	24	0	1	73,7	27,1	46,56	0,96	0,6	-0,7
13.02.2026	0,053	0	2,81	0	0	2,73	0	0	0	24	0	1	74,3	30,7	43,65	0,96	0,6	-1,2
14.02.2026	0,041	0	2,24	0	0	2,19	0	0	0	24	0	1	76,4	28,3	48,1	0,96	0,6	-6,7
15.02.2026	0,006	0	1,01	0	0	0,99	0	0	0	24	0	1	73	19,8	53,2	0,96	0,6	-11,2
16.02.2026	0,064	0	3,18	0	0	3,09	0	0	0	24	0	1	84	31,6	52,42	0,96	0,6	-17,4
17.02.2026	0,048	0	9,14	0	0	8,87	0	0	0	24	0	1	85,3	52,7	32,59	0,96	0,6	-11,6
18.02.2026	0,057	0	12,08	0	0	11,75	0	0	0	24	0	1	82,5	76	6,54	0,96	0,6	-
19.02.2026	0,03	0	5,12	0	0	5	0	0	0	24	0	1	77,4	52,6	24,76	0,96	0,6	-
20.02.2026	0,031	0	5,06	0	0	4,94	0	0	0	24	0	1	76	50,7	25,33	0,96	0,6	-
Итого:	1,513	0	112,88	0	0	109,87	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,513																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
21.01.2026	17,922	1351,56	0	0	1324,42	0	0
20.02.2026	19,435	1464,44	0	0	1434,29	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2026 10:10:38