

# #283181#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых  
Адрес потребителя Ореховая 5, Калининград (Администрация)  
Номер абонента 5207  
Порядковый номер 7351  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00270557  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	0,074	0	12,24	0	0	11,89	0	0	0	24	0	1	78,3	61,6	16,75	0,96	0,6	-
22.02.2026	0,034	0	18,06	0	0	17,58	0	0	0	24	0	1	75,7	73,8	1,86	0,96	0,6	-
23.02.2026	0,044	0	17,67	0	0	17,19	0	0	0	24	0	1	74,6	72,1	2,55	0,96	0,6	-
24.02.2026	0,039	0	9,86	0	0	9,62	0	0	0	24	0	1	73,1	58,4	14,7	0,96	0,6	-
25.02.2026	0,076	0	9,4	0	0	9,17	0	0	0	24	0	1	75,2	48,4	26,8	0,96	0,6	-
26.02.2026	0,034	0	4,03	0	0	3,94	0	0	0	24	0	1	69,5	43,2	26,23	0,96	0,6	-
27.02.2026	0,033	0	3,49	0	0	3,42	0	0	0	24	0	1	67,8	38,2	29,52	0,96	0,6	-
28.02.2026	0,049	0	10,7	0	0	10,44	0	0	0	24	0	1	71,7	48,3	23,45	0,96	0,6	-
01.03.2026	0,018	0	9,75	0	0	9,54	0	0	0	24	0	1	71,5	50,8	20,65	0,96	0,6	-
02.03.2026	0,049	0	5,84	0	0	5,71	0	0	0	24	0	1	70,3	44,9	25,41	0,96	0,6	-
03.03.2026	0,054	0	12,92	0	0	12,61	0	0	0	24	0	1	72,2	51,3	20,92	0,96	0,6	-
04.03.2026	0,059	0	18,24	0	0	17,76	0	0	0	24	0	1	72,1	68,8	3,35	0,96	0,6	-
05.03.2026	0,05	0	18,81	0	0	18,34	0	0	0	24	0	1	72,5	69,8	2,69	0,96	0,6	-
06.03.2026	0,042	0	19,59	0	0	19,09	0	0	0	24	0	1	72,4	70,2	2,28	0,96	0,6	-
07.03.2026	0,07	0	21,69	0	0	21,14	0	0	0	24	0	1	72,7	69,5	3,21	0,96	0,6	-
08.03.2026	0,024	0	23,93	0	0	23,37	0	0	0	24	0	1	72,6	71,6	0,96	0,96	0,6	-
09.03.2026	0,039	0	24,72	0	0	24,11	0	0	0	24	0	1	72,9	71,3	1,56	0,96	0,6	-
10.03.2026	0,057	0	27,38	0	0	26,75	0	0	0	24	0	1	73	70,7	2,3	0,96	0,6	-
11.03.2026	0,068	0	30,28	0	0	29,55	0	0	0	24	0	1	73	70,8	2,26	0,96	0,6	-
12.03.2026	0,055	0	28,67	0	0	27,98	0	0	0	24	0	1	72,9	70,9	2,08	0,96	0,6	-
13.03.2026	0,051	0	29,24	0	0	28,57	0	0	0	24	0	1	73,1	71,4	1,75	0,96	0,6	-
14.03.2026	0,06	0	32,49	0	0	31,73	0	0	0	24	0	1	73,1	71,3	1,77	0,96	0,6	-
15.03.2026	0,016	0	17,04	0	0	16,66	0	0	0	24	0	1	70,2	60,7	9,52	0,96	0,6	-
16.03.2026	0,081	0	24,75	0	0	24,16	0	0	0	24	0	1	72,6	69,3	3,26	0,96	0,6	-
17.03.2026	0,213	0	26,89	0	0	26,25	0	0	0	24	0	1	73,1	65,3	7,76	0,96	0,6	-
18.03.2026	0,061	0	9,52	0	0	9,31	0	0	0	24	0	1	71	55,2	15,86	0,96	0,6	-
19.03.2026	0,029	0	2,24	0	0	2,23	0	0	0	24	0	1	61,3	45,6	15,74	0,96	0,6	-
20.03.2026	0,02	0	1,98	0	0	1,97	0	0	0	24	0	1	59	45,4	13,6	0,96	0,6	-
Итого:	1,499	0	471,42	0	0	460,08	0	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,499																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2026	19,435	1464,44	0	0	1434,29	0	0
20.03.2026	20,934	1935,86	0	0	1894,37	0	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2026 15:53:15