

#163086#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Спортивная школа им. Белоглазовых

Ореховая 5, Калининград (Администрация)

5207

7351

ВКТ-7

00270557

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,015	0	1,07	0	0	1,05	0	0	0	24	0	1	64,7	33,4	31,38	0,96	0,6	-
22.09.2025	0,031	0	2,04	0	0	2,03	0	0	0	24	0	1	64,6	37,2	27,39	0,96	0,6	-
23.09.2025	0,037	0	2,55	0	0	2,51	0	0	0	24	0	1	66,2	38	28,23	0,96	0,6	-
24.09.2025	0,038	0	3,15	0	0	3,09	0	0	0	24	0	1	67,9	36,6	31,33	0,96	0,6	-
25.09.2025	0,043	0	3,45	0	0	3,38	0	0	0	24	0	1	67,8	36,9	30,95	0,96	0,6	-
26.09.2025	0,039	0	2,61	0	0	2,57	0	0	0	24	0	1	66,2	35,8	30,41	0,96	0,6	-
27.09.2025	0,033	0	2,24	0	0	2,19	0	0	0	24	0	1	66,7	35,2	31,49	0,96	0,6	-
28.09.2025	0,017	0	0,94	0	0	0,92	0	0	0	24	0	1	62,4	29,7	32,74	0,96	0,6	-
29.09.2025	0,042	0	2,8	0	0	2,75	0	0	0	24	0	1	66,4	35,3	31,11	0,96	0,6	-
30.09.2025	0,033	0	2,03	0	0	2	0	0	0	24	0	1	66	32,7	33,26	0,96	0,6	-
01.10.2025	0,048	0	3,99	0	0	3,91	0	0	0	24	0	1	69,6	38,8	30,79	0,96	0,6	-
02.10.2025	0,028	0	1,67	0	0	1,65	0	0	0	24	0	1	64,6	35,8	28,8	0,96	0,6	-
03.10.2025	0,045	0	2,72	0	0	2,67	0	0	0	24	0	1	67,6	35,8	31,85	0,96	0,6	-
04.10.2025	0,031	0	1,71	0	0	1,69	0	0	0	24	0	1	67,6	31,1	36,49	0,96	0,6	-
05.10.2025	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	0	24	0	1	21,9	18,7	3,13	0,96	0,6	-
06.10.2025	0,027	0	1,95	0	0	1,92	0	0	0	24	0	1	63,5	33,8	29,69	0,96	0,6	-
07.10.2025	0,041	0	2,91	0	0	2,87	0	0	0	24	0	1	68,1	35,6	32,43	0,96	0,6	-
08.10.2025	0,045	0	3,28	0	0	3,21	0	0	0	24	0	1	68,9	34,9	34,02	0,96	0,6	-
09.10.2025	0,037	0	2,51	0	0	2,47	0	0	0	24	0	1	67,3	35,2	32,11	0,96	0,6	-
10.10.2025	0,052	0	3,96	0	0	3,89	0	0	0	24	0	1	68,8	37,5	31,22	0,96	0,6	-
11.10.2025	0,047	0	3,29	0	0	3,21	0	0	0	24	0	1	69	34,8	34,23	0,96	0,6	-
12.10.2025	0,015	0	1,15	0	0	1,13	0	0	0	24	0	1	66,1	29,9	36,25	0,96	0,6	-
13.10.2025	0,041	0	9,8	0	0	9,59	0	0	0	24	0	1	71,6	44,8	26,81	0,96	0,6	-
14.10.2025	0,049	0	5,74	0	0	5,63	0	0	0	24	0	1	70,6	38,8	31,74	0,96	0,6	-
15.10.2025	0,056	0	4,58	0	0	4,48	0	0	0	24	0	1	69,7	35,1	34,62	0,96	0,6	-
16.10.2025	0,039	0	2,53	0	0	2,48	0	0	0	24	0	1	67,4	36,6	30,81	0,96	0,6	-
17.10.2025	0,061	0	3,31	0	0	3,25	0	0	0	24	0	1	69,2	38,9	30,3	0,96	0,6	-
18.10.2025	0,031	0	2,24	0	0	2,2	0	0	0	24	0	1	67,7	34,5	33,2	0,96	0,6	-
19.10.2025	0,003	0	0,63	0	0	0,62	0	0	0	24	0	1	61,1	23,7	37,44	0,96	0,6	-
20.10.2025	0,037	0	2,17	0	0	2,12	0	0	0	24	0	1	67,8	32,4	35,47	0,96	0,6	-
Итого:	1,061	0	83,04	0	0	81,5	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,061																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.09.2025	13,536	1061,67	0	0	1040,33	0	0
20.10.2025	14,597	1144,71	0	0	1121,83	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 9:10:18