

#166504#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Спортивная школа им. Белоглазовых

Ореховая 5, Калининград (Администрация)

5207

7351

ВКТ-7

00270557

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,04	0	2,34	0	0	2,3	0	0	0	24	0	1	67,1	34,8	32,3	0,96	0,6	-
22.10.2025	0,048	0	3,32	0	0	3,26	0	0	0	24	0	1	69,4	32,8	36,63	0,96	0,6	-
23.10.2025	0,035	0	2,3	0	0	2,25	0	0	0	24	0	1	67,7	31,4	36,32	0,96	0,6	-
24.10.2025	0,041	0	2,94	0	0	2,88	0	0	0	24	0	1	67,6	35,7	31,88	0,96	0,6	-
25.10.2025	0,056	0	4,02	0	0	3,95	0	0	0	24	0	1	69,7	38,2	31,5	0,96	0,6	-
26.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,6	18,2	0,48	0,96	0,6	-
27.10.2025	0,033	0	1,85	0	0	1,82	0	0	0	24	0	1	64,7	27,6	37,06	0,96	0,6	-
28.10.2025	0,041	0	2,49	0	0	2,44	0	0	0	24	0	1	67,2	33,4	33,8	0,96	0,6	-
29.10.2025	0,056	0	3,34	0	0	3,28	0	0	0	24	0	1	69,4	32	37,37	0,96	0,6	-
30.10.2025	0,031	0	2,01	0	0	1,97	0	0	0	24	0	1	66,6	32,4	34,21	0,96	0,6	-
31.10.2025	0,02	0	1,39	0	0	1,38	0	0	0	24	0	1	61,8	34,3	27,54	0,96	0,6	-
01.11.2025	0,024	0	1,79	0	0	1,75	0	0	0	24	0	1	64,4	31,8	32,64	0,96	0,6	-
02.11.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,2	17,2	0,97	0,96	0,6	-
03.11.2025	0,008	0	0,67	0	0	0,66	0	0	0	24	0	1	57,9	20,4	37,53	0,96	0,6	-
04.11.2025	0,013	0	0,83	0	0	0,82	0	0	0	24	0	1	65,2	23,8	41,39	0,96	0,6	-
05.11.2025	0,06	0	3,99	0	0	3,9	0	0	0	24	0	1	70	34,6	35,46	0,96	0,6	-
06.11.2025	0,113	0	10,98	0	0	10,75	0	0	0	24	0	1	71,4	39,9	31,47	0,96	0,6	-
07.11.2025	0,085	0	6,06	0	0	5,93	0	0	0	24	0	1	70,4	41,5	28,88	0,96	0,6	-
08.11.2025	0,058	0	3,81	0	0	3,74	0	0	0	24	0	1	68,7	36,8	31,86	0,96	0,6	-
09.11.2025	0,017	0	1,1	0	0	1,08	0	0	0	24	0	1	67,1	25,3	41,75	0,96	0,6	-
10.11.2025	0,032	0	2,13	0	0	2,11	0	0	0	24	0	1	66,8	32,6	34,24	0,96	0,6	-
11.11.2025	0,051	0	3,27	0	0	3,21	0	0	0	24	0	1	68,4	37,5	30,88	0,96	0,6	-
12.11.2025	0,046	0	3,79	0	0	3,7	0	0	0	24	0	1	68,8	37,1	31,71	0,96	0,6	-
13.11.2025	0,048	0	3,07	0	0	3,01	0	0	0	24	0	1	68	36,9	31,08	0,96	0,6	-
14.11.2025	0,048	0	3,37	0	0	3,3	0	0	0	24	0	1	68,3	36,5	31,79	0,96	0,6	-
15.11.2025	0,032	0	1,75	0	0	1,73	0	0	0	24	0	1	66,5	31,1	35,38	0,96	0,6	-
16.11.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	15,1	14,6	0,54	0,96	0,6	-
17.11.2025	0,043	0	2,41	0	0	2,36	0	0	0	24	0	1	66,2	30,7	35,42	0,96	0,6	-
18.11.2025	0,041	0	2,05	0	0	2	0	0	0	24	0	1	65,9	30,3	35,59	0,96	0,6	-
19.11.2025	0,027	0	1,54	0	0	1,51	0	0	0	24	0	1	65,4	26,9	38,43	0,96	0,6	-
20.11.2025	0,027	0	1,57	0	0	1,55	0	0	0	24	0	1	65,8	29,8	35,99	0,96	0,6	-
Итого:	1,174	0	80,18	0	0	78,64	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,174																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2025	14,597	1144,71	0	0	1121,83	0	0
20.11.2025	15,771	1224,89	0	0	1200,47	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 14:41:22