

#207715#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Спортивная школа им. Белоглазовых

Дюнная 18Б, Калининград

5207

7332

ВКТ-7

00270561

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	1,301	73,72	71,54	71,54	24	0	0	82,3	64,1	18,17	0,58	0,48	-12,2
22.01.2026	1,291	72,51	70,44	70,44	24	0	0	81,1	62,8	18,28	0,6	0,48	-11,6
23.01.2026	1,28	79,04	76,81	76,81	24	0	0	80,7	64	16,65	0,59	0,48	-8,3
24.01.2026	1,227	76	73,83	73,83	24	0	0	80,5	63,9	16,6	0,6	0,48	-9,4
25.01.2026	1,206	79,89	77,66	77,66	24	0	0	80	64,5	15,48	0,6	0,48	-7,3
26.01.2026	1,123	81,1	78,9	78,9	24	0	0	78	63,8	14,21	0,61	0,48	-4,4
27.01.2026	1,103	81,88	79,67	79,67	24	0	0	77,9	64,1	13,8	0,6	0,48	-3,8
28.01.2026	1,14	80,73	78,57	78,57	24	0	0	78,6	64,2	14,45	0,6	0,49	-6
29.01.2026	1,221	79,18	76,94	76,94	24	0	0	80,8	64,9	15,86	0,59	0,49	-9,7
30.01.2026	1,275	75,18	73,01	73,01	24	0	0	81,6	64,2	17,44	0,59	0,49	-12,4
31.01.2026	1,301	73,78	71,61	71,61	24	0	0	82,4	64,3	18,16	0,58	0,49	-13,8
01.02.2026	1,392	70,74	68,59	68,59	24	0	0	83,4	63,2	20,26	0,59	0,49	-18,9
02.02.2026	1,502	71,67	69,43	69,43	24	0	0	85,4	63,8	21,63	0,59	0,49	-20,1
03.02.2026	1,481	74,76	72,37	72,37	24	0	0	86	65,6	20,47	0,6	0,48	-18
04.02.2026	1,432	77,82	75,42	75,42	24	0	0	84,6	65,6	18,97	0,62	0,48	-12,3
05.02.2026	1,347	83,74	81,23	81,23	24	0	0	82,9	66,4	16,54	0,62	0,48	-7,6
06.02.2026	1,22	84,74	82,38	82,38	24	0	0	79,8	65	14,78	0,62	0,48	-3,2
07.02.2026	1,149	84,64	82,32	82,32	24	0	0	78,6	64,7	13,92	0,6	0,48	-3,3
08.02.2026	1,162	78,8	76,67	76,67	24	0	0	78,5	63,4	15,13	0,58	0,48	-4,9
09.02.2026	1,296	72,29	70,18	70,18	24	0	0	82,1	63,7	18,4	0,58	0,48	-12,1
10.02.2026	1,294	72,09	69,95	69,95	24	0	0	82,2	63,8	18,47	0,6	0,48	-12,4
11.02.2026	1,156	78,53	76,4	76,4	24	0	0	78,4	63,3	15,08	0,59	0,48	-3,8
12.02.2026	1,03	77,79	75,82	75,82	24	0	0	75	61,4	13,57	0,59	0,48	-0,7
13.02.2026	1,046	77,23	75,3	75,3	24	0	0	75	61,2	13,82	0,59	0,48	-1,2
14.02.2026	1,174	77,39	75,27	75,27	24	0	0	79,1	63,5	15,6	0,59	0,48	-6,7
15.02.2026	1,31	76,62	74,33	74,33	24	0	0	83,2	65,6	17,61	0,59	0,48	-11,2
16.02.2026	1,387	73,8	71,48	71,48	24	0	0	85	65,7	19,35	0,59	0,48	-17,4
17.02.2026	1,337	74,3	72,03	72,03	24	0	0	83,9	65,4	18,51	0,6	0,48	-11,6
18.02.2026	1,226	78,39	76,2	76,2	24	0	0	80,5	64,4	16,06	0,6	0,48	-
19.02.2026	1,128	78,83	76,77	76,77	24	0	0	77,3	62,6	14,65	0,59	0,47	-
20.02.2026	1,108	79,68	77,6	77,6	24	0	0	76,9	62,7	14,24	0,59	0,48	-
Итого:	38,645	2396,86	2328,72	2328,72	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,645												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2026	280,887	35598,81	34862,34	34862,34
20.02.2026	319,532	37995,67	37191,06	37191,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2026 7:46:12