

#283180#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Спортивная школа им. Белоголовых
Адрес потребителя Дюнная 18Б, Калининград
Номер абонента 5207
Порядковый номер 7332
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00270561
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	1,079	77,14	75,16	75,16	24	0	0	76,2	61,8	14,34	0,6	0,48	-
22.02.2026	0,958	79,86	77,95	77,95	24	0	0	72,8	60,4	12,31	0,6	0,48	-
23.02.2026	0,938	79,84	78	78	24	0	0	71,8	59,8	11,98	0,59	0,48	-
24.02.2026	0,938	78,39	76,61	76,61	24	0	0	71,5	59,3	12,22	0,59	0,48	-
25.02.2026	0,981	79,62	77,72	77,72	24	0	0	73,2	60,6	12,59	0,59	0,48	-
26.02.2026	0,963	77,5	75,71	75,71	24	0	0	71,8	59,1	12,71	0,6	0,48	-
27.02.2026	0,909	82,11	80,32	80,32	24	0	0	69,9	58,6	11,3	0,62	0,48	-
28.02.2026	0,885	85,74	83,86	83,86	24	0	0	70,1	59,6	10,56	0,62	0,48	-
01.03.2026	0,898	83,81	81,97	81,97	24	0	0	69,6	58,6	10,95	0,61	0,48	-
02.03.2026	0,911	81,24	79,46	79,46	24	0	0	69,8	58,4	11,43	0,62	0,48	-
03.03.2026	0,874	81,39	79,55	79,55	23	1	1	70,4	59,5	10,98	0,6	0,48	-
04.03.2026	0,884	80,09	78,36	78,36	24	0	0	69,2	58	11,24	0,6	0,48	-
05.03.2026	0,899	80,39	78,64	78,64	24	0	0	69,5	58,1	11,41	0,6	0,48	-
06.03.2026	0,931	80,67	78,93	78,93	24	0	0	69,9	58,1	11,76	0,61	0,48	-
07.03.2026	0,927	83,58	81,72	81,72	24	0	0	70,2	58,9	11,31	0,62	0,48	-
08.03.2026	0,896	87,8	85,87	85,87	24	0	0	70,2	59,8	10,41	0,62	0,48	-
09.03.2026	0,893	87,27	85,34	85,34	24	0	0	70,4	59,9	10,44	0,63	0,48	-
10.03.2026	0,872	89,77	87,78	87,78	24	0	0	70,5	60,6	9,93	0,65	0,48	-
11.03.2026	0,748	93,23	91,15	91,15	24	0	0	70,4	62,3	8,17	0,64	0,48	-
12.03.2026	0,761	91,65	89,66	89,66	24	0	0	70,1	61,6	8,46	0,64	0,47	-
13.03.2026	0,778	91,64	89,59	89,59	24	0	0	70,2	61,6	8,65	0,65	0,47	-
14.03.2026	0,743	95,37	93,27	93,27	24	0	0	70,1	62,2	7,92	0,48	0,38	-
15.03.2026	0,487	63,17	61,96	61,96	24	0	0	64,5	56,8	7,76	0,62	0,48	-
16.03.2026	0,79	86,85	84,96	84,96	24	0	0	69,8	60,6	9,28	0,63	0,48	-
17.03.2026	0,798	89,71	87,69	87,69	24	0	0	70,4	61,3	9,09	0,62	0,48	-
18.03.2026	0,801	85,07	83,16	83,16	24	0	0	70,3	60,7	9,59	0,63	0,48	-
19.03.2026	0,798	86,87	84,93	84,93	24	0	0	70,2	60,8	9,38	0,63	0,48	-
20.03.2026	0,777	87,51	85,58	85,58	24	0	0	69,9	60,8	9,07	0,62	0,48	-
Итого:	24,117	2347,28	2294,9	2294,9	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,117												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2026	319,532	37995,67	37191,06	37191,06
20.03.2026	343,649	40342,95	39485,96	39485,96

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:06:49