

#145269#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Спортивная школа им. Белоглазовых
Дюнная 18Б, Калининград
5207
7332
ВКТ-7
00270561
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0	0	0	0	24	0	0	22,5	22,3	0,24	0,26	0,25	-
22.07.2025	0	0	0	0	24	0	0	23,2	23	0,19	0,24	0,22	-
23.07.2025	0	0	0	0	24	0	0	22,2	22	0,17	0,22	0,21	-
24.07.2025	0	0	0	0	24	0	0	21,5	21,3	0,18	0,23	0,22	-
25.07.2025	0	0	0	0	24	0	0	21,6	21,4	0,22	0,25	0,24	-
26.07.2025	0	0	0	0	24	0	0	22,4	22,2	0,21	0,25	0,24	-
27.07.2025	0	0	0	0	24	0	0	22,7	22,5	0,2	0,25	0,24	-
28.07.2025	0	0	0	0	24	0	0	22,6	22,4	0,2	0,23	0,22	-
29.07.2025	0	0	0	0	24	0	0	21,8	21,6	0,16	0,21	0,2	-
30.07.2025	0	0	0	0	24	0	0	20,4	20,3	0,14	0,22	0,21	-
31.07.2025	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,4	0,18	0,22	0,21	-
01.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	21	20,8	0,2	0,22	0,21	-
02.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	20,8	20,6	0,19	0,22	0,21	-
03.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	20,9	20,7	0,21	0,23	0,22	-
04.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	21,2	21	0,21	0,22	0,21	-
05.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,5	0,18	0,21	0,2	-
06.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	19,9	19,7	0,16	0,2	0,19	-
07.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	19,4	19,2	0,18	0,21	0,2	-
08.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	19,6	19,4	0,2	0,22	0,2	-
09.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	19,8	19,6	0,21	0,22	0,21	-
10.08.2025	0	0	0	0	24	0	0	20,7	20,5	0,21	0,4	0,32	-
11.08.2025	0,013	15,84	15,69	15,69	24	0	0	41,1	40,4	0,73	0,58	0,42	-
12.08.2025	0,023	23,68	23,35	23,35	24	0	0	51,3	50,6	0,78	0,57	0,42	-
13.08.2025	0,023	22,36	22,06	22,06	24	0	0	51,3	50,6	0,76	0,57	0,42	-
14.08.2025	0,021	22,33	22,03	22,03	24	0	0	51,6	50,9	0,74	0,58	0,42	-
15.08.2025	0,022	22,47	22,14	22,14	24	0	0	51,4	50,6	0,8	0,57	0,42	-
16.08.2025	0,014	23,85	23,58	23,58	24	0	0	50,2	49,7	0,49	0,57	0,42	-
17.08.2025	0,014	24,01	23,73	23,73	24	0	0	50,2	49,6	0,53	0,57	0,42	-
18.08.2025	0,026	24,42	24,12	24,12	24	0	0	50,7	49,9	0,84	0,58	0,42	-
19.08.2025	0,025	24,28	23,95	23,95	24	0	0	51,1	50,3	0,87	0,56	0,42	-
20.08.2025	0,023	25,18	24,87	24,87	24	0	0	50,6	49,8	0,81	0,56	0,42	-
Итого:	0,204	228,42	225,52	225,52	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,204												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.07.2025	180,89	24331,33	23830,96	23830,96
20.08.2025	181,094	24559,75	24056,48	24056,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2025 15:14:04