

#148694#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Спортивная школа им. Белоглазовых

Дюнная 18Б, Калининград

5207

7332

ВКТ-7

00270561

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,028	25,14	24,82	24,82	24	0	0	51,2	50,2	0,99	0,56	0,42	-
22.08.2025	0,022	26,21	25,88	25,88	24	0	0	50,9	50	0,84	0,56	0,42	-
23.08.2025	0,021	30,01	29,67	29,67	24	0	0	49,3	48,7	0,6	0,56	0,42	-
24.08.2025	0,021	32,52	32,11	32,11	24	0	0	49,5	49	0,58	0,64	0,46	-
25.08.2025	0,021	23,1	22,85	22,85	17	7	1	48,8	47,9	0,82	0,55	0,42	-
26.08.2025	0,02	27,13	26,8	26,8	24	0	0	50,8	50,1	0,73	0,56	0,41	-
27.08.2025	0,025	25,23	24,94	24,94	24	0	0	51,4	50,6	0,85	0,56	0,42	-
28.08.2025	0,023	25,37	25,07	25,07	24	0	0	51,3	50,5	0,83	0,55	0,42	-
29.08.2025	0,027	29,38	28,98	28,98	24	0	0	53,2	52,4	0,8	0,56	0,42	-
30.08.2025	0,017	33,21	32,72	32,72	24	0	0	54,8	54,4	0,46	0,56	0,42	-
31.08.2025	0,018	33,26	32,73	32,73	24	0	0	56	55,5	0,48	0,55	0,42	-
01.09.2025	0,029	33,01	32,5	32,5	24	0	0	55,4	54,6	0,78	0,55	0,42	-
02.09.2025	0,028	33,76	33,26	33,26	24	0	0	55,5	54,8	0,7	0,55	0,42	-
03.09.2025	0,022	32,86	32,34	32,34	24	0	0	54,8	54,2	0,66	0,55	0,42	-
04.09.2025	0,024	32,49	31,95	31,95	24	0	0	55,9	55,3	0,64	0,54	0,42	-
05.09.2025	0,027	32,11	31,61	31,61	24	0	0	55,9	55,1	0,79	0,54	0,42	-
06.09.2025	0,02	31,52	31,06	31,06	24	0	0	54,2	53,6	0,58	0,54	0,42	-
07.09.2025	0,015	31,23	30,79	30,79	24	0	0	53,7	53,2	0,45	0,55	0,42	-
08.09.2025	0,03	32,96	32,42	32,42	24	0	0	55,9	55,1	0,8	0,55	0,42	-
09.09.2025	0,026	34,31	33,75	33,75	24	0	0	55,4	54,8	0,62	0,55	0,42	-
10.09.2025	0,029	34,04	33,51	33,51	24	0	0	55	54,2	0,77	0,55	0,42	-
11.09.2025	0,023	34,28	33,79	33,79	24	0	0	53	52,4	0,6	0,56	0,42	-
12.09.2025	0,031	34,61	34,04	34,04	24	0	0	55,9	55	0,85	0,56	0,42	-
13.09.2025	0,019	34,11	33,56	33,56	24	0	0	55,3	54,9	0,44	0,55	0,42	-
14.09.2025	0,018	34,14	33,64	33,64	24	0	0	53,4	53	0,43	0,55	0,42	-
15.09.2025	0,025	32,86	32,38	32,38	24	0	0	52,6	52	0,67	0,54	0,42	-
16.09.2025	0,026	33,4	32,91	32,91	24	0	0	53,2	52,5	0,7	0,55	0,42	-
17.09.2025	0,027	34,51	34,03	34,03	24	0	0	52,1	51,4	0,73	0,53	0,42	-
18.09.2025	0,058	66,88	65,79	65,79	24	0	0	59,2	58,4	0,84	0,54	0,42	-
19.09.2025	0,032	83,58	82,06	82,06	24	0	0	62,5	62,1	0,36	0,55	0,42	-
20.09.2025	0,025	79,95	78,48	78,48	24	0	0	63,7	63,5	0,26	0,55	0,42	-
Итого:	0,777	1107,17	1090,44	1090,44	737	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,777												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

737

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.08.2025	181,094	24559,75	24056,48	24056,48
20.09.2025	181,871	25666,92	25146,92	25146,92

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 14:54:24