

#31570#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Спортивная школа им. Белоглазовых  
Дюнная 18Б, Калининград  
5207  
7332  
ВКТ-7  
00270561  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekEtr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2023	0,023	36,91	36,34	36,34	24	0	0	56,6	56	0,61	0,5	0,39	-
22.09.2023	0,027	36,55	35,98	35,98	24	0	0	56,4	55,7	0,71	0,5	0,39	-
23.09.2023	0,028	36,58	36,03	36,03	24	0	0	55,5	54,8	0,69	0,5	0,39	-
24.09.2023	0,023	36,08	35,54	35,54	24	0	0	55,7	55,1	0,62	0,51	0,39	-
25.09.2023	0,027	38,27	37,67	37,67	24	0	0	56,8	56,2	0,63	0,5	0,39	-
26.09.2023	0,031	36,66	36,09	36,09	24	0	0	56,4	55,6	0,79	0,5	0,38	-
27.09.2023	0,027	36,82	36,23	36,23	24	0	0	57,2	56,5	0,71	0,51	0,39	-
28.09.2023	0,026	37,25	36,64	36,64	24	0	0	57,3	56,7	0,64	0,5	0,38	-
29.09.2023	0,03	37,62	37,01	37,01	24	0	0	57,4	56,6	0,85	0,51	0,39	-
30.09.2023	0,024	36,7	36,17	36,17	24	0	0	55,6	55,1	0,51	0,5	0,39	-
01.10.2023	0,017	35,12	34,61	34,61	24	0	0	54,3	53,9	0,36	0,49	0,38	-
02.10.2023	0,025	37,54	36,96	36,96	24	0	0	56,2	55,6	0,61	0,51	0,38	-
03.10.2023	0,029	38,19	37,6	37,6	24	0	0	56,9	56,3	0,66	0,46	0,37	-
04.10.2023	0,268	55,84	55,02	55,02	24	0	0	56,7	51,8	4,84	0,47	0,39	-
05.10.2023	0,601	74,94	73,68	73,68	24	0	0	60,8	52,6	8,13	0,47	0,39	-
06.10.2023	0,622	68,99	67,83	67,83	24	0	0	60,6	51,4	9,18	0,47	0,38	-
07.10.2023	0,576	70,18	69,05	69,05	24	0	0	59,3	51	8,31	0,47	0,38	-
08.10.2023	0,624	70,87	69,72	69,72	24	0	0	60	51,1	8,91	0,47	0,39	-
09.10.2023	0,708	69,02	67,76	67,76	24	0	0	63,2	52,8	10,44	0,48	0,4	-
10.10.2023	0,732	68,45	67,11	67,11	24	0	0	65,9	55	10,9	0,49	0,39	-
11.10.2023	0,548	75,23	73,73	73,73	24	0	0	66,2	58,8	7,42	0,5	0,4	-
12.10.2023	0,262	75,56	74,08	74,08	24	0	0	65,6	62,1	3,56	0,51	0,41	-
13.10.2023	0,375	75,58	74,08	74,08	24	0	0	66,6	61,5	5,06	0,53	0,42	-
14.10.2023	0,62	81,39	79,76	79,76	24	0	0	66,5	58,7	7,77	0,51	0,41	-
15.10.2023	0,621	75,75	74,27	74,27	24	0	0	65,6	57,2	8,36	0,5	0,42	-
16.10.2023	0,666	71,09	69,66	69,66	24	0	0	66,2	56,6	9,55	0,52	0,42	-
17.10.2023	0,68	74,69	73,16	73,16	24	0	0	66,3	57	9,3	0,55	0,43	-
18.10.2023	0,675	82,96	81,31	81,31	24	0	0	66,6	58,3	8,29	0,53	0,43	-
19.10.2023	0,694	76,81	75,27	75,27	24	0	0	66,8	57,6	9,2	0,52	0,43	-
20.10.2023	0,733	75,39	73,95	73,95	24	0	0	66,2	56,3	9,89	0,55	0,43	-
Итого:	10,342	1723,03	1692,31	1692,31	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,342												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.09.2023	519,06	81164,39	79444,68	79444,68
20.10.2023	529,402	82887,42	81136,99	81136,99

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2023 16:27:50